

## 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設 排ガス濃度自主規制値

全国でもトップクラスの厳しい自主規制値を設定しています。

項目	自主規制値	法規制値(※1)
ばいじん (g/m <sup>3</sup> N以下)	0.005	0.040
硫黄酸化物 (ppm以下)	10	約2,700(※2)
窒素酸化物 (ppm以下)	20	250
塩化水素 (ppm以下)	10	430
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N以下)	0.01	0.1
水銀 (μg/m <sup>3</sup> N以下)	50	50

※1：大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法による規制値。

※2：硫黄酸化物の法規制値は、煙突高さ、排ガスの流速や温度等、実際に設置した機器の能力により算出したもの。