2020年度　　維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）



排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/㎥N以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0005未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	-	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満													年12回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	2	1	5	3	0.9	1	2	-	0.7未満	1	6	1													
窒素酸化物	20ppm以下	9	7	7	3	7	5	4	-	3	8	4	8													
塩化水素	10ppm以下	5	3	8	9	1	4	2	-	1	2	3	2													
水銀	50μg/㎥N以下	0.20	0.20	1.3	1.9	0.35	0.28	0.60	-	0.19	0.20	1.0	0.31													
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/㎥N以下			0	0					0	0															年４回測定

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目															
排水	下水排除基準以下	全項目基準以下	全項目基準以下												年２回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点①	１０未満											年２回測定
			地点②	１０未満											
			地点③	１０未満											
			地点④	１０未満											
	気体排出口：煙突52以下		1号炉	2号炉											
			25	22											
	気体排出口：脱臭30.81以下		27												
	排出水：28以下		10												

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目															
騒音	第1特別地域（敷地南東側）	午前6時から午前8時：45db以下													年１回測定
		午前8時から午後7時：50db以下													
		午後7時から午後11時：45db以下													
		午後11時から午前6時：45db以下													
	準工業地域（敷地南東側を除く）	午前6時から午前8時：55db以下													
		午前8時から午後7時：60db以下													
		午後7時から午後11時：55db以下													
		午後11時から午前6時：50db以下													
振動		午前8時から午後7時：65db以下													年１回測定
		午後7時から午前8時：60db以下													