

2020年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	9日	25日				7日	21日			10日	17日	28日	運転実績：— 運転計画：—
	10日	24日				31日	22日			10日	17日	28日	
2号炉			8日	31日					17日	17日	21日	8日	運転実績：— 運転計画：—
			9日	28日					7日	24日			
共通													共通設備年度点検予定 1/11~1/20

排ガス測定	項目	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考	
			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		
	ばいじん	0.005g/m ³ 以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0005未満	0.0006未満	0.0005未満	0.0006未満	0.0006未満	-	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満									年12回測定
	硫酸酸化物	10ppm以下	2	1	5	3	0.9	1	2	-	0.7未満	1	6	1	5	3	1	1										
	窒素酸化物	20ppm以下	9	7	7	3	7	5	4	-	3	8	4	8	2	6	4	8										
	塩化水素	10ppm以下	5	3	8	9	1	4	2	-	1	2	3	2	6	3	3	5										
	水銀	50μg/m ³ 以下	0.20	0.20	1.3	1.9	0.35	0.28	0.60	-	0.19	0.20	1.0	0.31	0.40	0.62	0.27	0.24									年4回測定	
	ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ 以下			0	0					0	0				0	0											

排水・悪臭の測定	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
			排水	下水排除基準以下	全項目基準以下	全項目基準以下							全項目基準以下		
悪臭	敷地境界：12以下		地点①	10未満						地点①	10未満				年2回測定
			地点②	10未満						地点②	10未満				
	地点③	10未満							地点③	10未満					
	地点④	10未満							地点④	10未満					
	気体排出口：煙突52以下		1号炉	2号炉						1号炉	2号炉				
	気体排出口：脱臭30.81以下		25	22						24	25				
	気体排出口：脱臭28以下			27						20					
	排水：28以下			10						11					

騒音・振動の測定	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
			騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下								地点①	45		
午前8時から午後8時：50db以下										地点②	45					
午後8時から午後11時：45db以下											地点③	43				
午後11時から午前6時：45db以下											地点④	48				
準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下										地点①	42				
	午前8時から午後8時：60db以下										地点②	45				
	午後8時から午後11時：55db以下										地点③	42				
	午後11時から午前6時：50db以下										地点④	44				
振動	午前8時から午後7時：65db以下	午前6時から午前8時：55db以下								地点①	50				年1回測定	
		午前8時から午後8時：60db以下								地点②	51					
		午後8時から午後11時：55db以下									地点③	50				
		午後11時から午前6時：50db以下									地点④	50				
	午後7時から午前8時：60db以下	午前6時から午前8時：55db以下									地点①	50				
		午前8時から午後8時：60db以下									地点②	51				
		午後8時から午後11時：55db以下									地点③	50				
		午後11時から午前6時：50db以下									地点④	50				
午前8時から午後7時：65db以下	午前6時から午前8時：55db以下									地点①	<30			年1回測定		
	午前8時から午後8時：60db以下									地点②	32					
	午後8時から午後11時：55db以下									地点③	41					
	午後11時から午前6時：50db以下									地点④	<30					