

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月1日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	0	0	0
2	5	11	0	0	0
3	5	12	0	0	0
4	5	11	0	0	0
5	5	12	0	0	0
6	5	13	0	0	0
7	5	11	0	0	0
8	5	11	0	0	0
9	5	12	0	0	0
10	5	12	0	0	0
11	5	12	1	0	0
12	4	12	0	0	0
13	4	12	0	0	0
14	4	12	0	0	0
15	5	13	0	0	0
16	4	13	0	0	0
17	4	13	0	0	0
18	5	11	0	0	0
19	6	12	0	0	0
20	6	11	0	0	0
21	6	11	0	0	0
22	6	11	0	0	0
23	5	10	0	0	0
24	5	12	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月2日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	14	0	0	0
2	6	12	0	0	0
3	5	9	0	0	0
4	6	10	0	0	0
5	6	11	0	0	0
6	6	11	0	0	0
7	6	11	0	0	0
8	5	12	0	0	0
9	6	10	0	0	0
10	5	9	0	0	0
11	5	11	0	0	0
12	6	11	0	0	0
13	5	10	0	0	0
14	6	9	0	0	0
15	6	11	0	0	0
16	5	11	0	0	0
17	5	11	0	0	0
18	5	11	0	0	0
19	6	13	0	0	0
20	5	10	0	0	0
21	5	11	0	0	0
22	6	10	0	0	0
23	5	10	0	0	0
24	5	10	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月3日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0	0
2	6	10	0	0	0
3	6	9	0	0	0
4	5	12	0	0	0
5	6	11	0	0	0
6	5	9	0	0	0
7	5	11	0	0	0
8	5	10	0	0	0
9	5	11	0	0	0
10	6	10	0	0	0
11	6	11	0	0	0
12	5	12	0	0	0
13	5	12	0	0	0
14	5	12	0	0	0
15	4	12	0	0	0
16	4	14	0	0	0
17	4	12	0	0	0
18	4	12	0	0	0
19	4	12	0	0	0
20	4	14	0	0	0
21	5	13	0	0	0
22	5	11	0	0	0
23	5	12	0	0	0
24	5	11	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月4日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0	0
2	5	11	0	0	0
3	5	11	0	0	0
4	5	11	0	0	0
5	5	10	0	0	0
6	5	10	0	0	0
7	5	11	0	0	0
8	5	12	0	0	0
9	4	9	0	0	0
10	6	12	0	0	0
11	4	11	0	0	0
12	4	12	0	0	0
13	4	12	0	0	0
14	4	11	0	0	0
15	4	12	0	0	0
16	4	11	0	0	0
17	4	13	0	0	0
18	3	13	0	0	0
19	4	13	0	0	0
20	4	13	0	0	0
21	4	12	0	0	0
22	3	12	0	0	0
23	3	12	0	0	0
24	3	12	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月5日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	12	0	0	0
2	3	12	0	0	0
3	3	12	0	0	0
4	3	11	0	0	0
5	3	11	0	0	0
6	3	12	0	0	0
7	4	12	0	0	0
8	4	12	0	0	0
9	5	12	0	0	0
10	6	11	0	0	0
11	6	11	0	0	0
12	5	13	0	0	0
13	4	12	0	0	0
14	5	12	0	0	0
15	6	11	0	0	0
16	5	12	0	0	0
17	4	11	0	0	0
18	4	11	0	0	0
19	5	14	0	0	0
20	4	12	0	0	0
21	4	11	0	0	0
22	5	11	0	0	0
23	4	11	0	0	0
24	5	11	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月6日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	12	0	0	0
2	4	13	0	0	0
3	4	12	0	0	0
4	4	10	0	0	0
5	4	13	0	0	0
6	3	11	0	0	0
7	3	9	0	0	0
8	3	13	0	0	0
9	3	13	0	0	0
10	3	10	0	0	0
11	3	11	0	0	0
12	3	12	0	0	0
13	2	10	0	0	0
14	2	9	0	0	0
15	2	10	0	0	0
16	3	11	0	0	0
17	2	12	0	0	0
18	2	10	0	0	0
19	2	10	0	0	0
20	2	12	0	0	0
21	2	13	0	0	0
22	4	11	0	0	0
23	4	13	0	0	0
24	5	14	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月7日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0	0
2	4	10	0	0	0
3	6	13	0	0	0
4	6	12	0	0	0
5	6	11	0	0	0
6	6	10	0	0	0
7	6	12	0	0	0
8	6	13	0	0	0
9	5	11	0	0	0
10	6	12	0	0	0
11	6	13	0	0	0
12	5	10	0	0	0
13	5	12	0	0	0
14	5	11	0	0	0
15	4	12	0	0	0
16	4	13	0	0	0
17	5	12	0	0	0
18	6	12	0	0	0
19	6	12	0	0	0
20	5	10	0	0	0
21	6	12	0	0	0
22	6	12	0	0	0
23	6	10	0	0	0
24	6	11	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月8日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0	0
2	6	12	0	0	0
3	6	11	0	0	0
4	6	12	0	0	0
5	6	11	0	0	0
6	6	12	0	0	0
7	6	11	0	0	0
8	6	12	0	0	0
9	6	11	0	0	0
10	6	12	0	0	0
11	6	12	0	0	0
12	6	11	0	0	0
13	6	11	0	0	0
14	6	11	0	0	0
15	5	10	0	0	0
16	5	10	0	0	0
17	5	11	0	0	0
18	5	11	0	0	0
19	5	10	0	0	0
20	4	11	0	0	0
21	4	11	0	0	0
22	5	12	0	0	0
23	4	11	0	0	0
24	5	10	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月9日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0	0
2	5	12	0	0	0
3	5	12	0	0	0
4	6	12	0	0	0
5	6	12	0	0	0
6	6	13	0	0	0
7	6	11	0	0	0
8	6	12	0	0	0
9	6	12	0	0	0
10	6	14	0	0	0
11	5	11	0	0	0
12	6	14	0	0	0
13	6	12	0	0	0
14	5	13	0	0	0
15	6	12	0	0	0
16	6	11	0	0	0
17	6	13	0	0	0
18	5	10	0	0	0
19	6	13	0	0	0
20	6	13	0	0	0
21	6	13	0	0	0
22	6	11	0	0	0
23	6	13	0	0	0
24	6	12	0	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月10日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	0	0	0
2	6	14	0	0	0
3	6	12	0	0	0
4	6	15	0	0	0
5	6	15	0	0	0
6	6	14	0	0	0
7	6	12	0	0	0
8	5	12	1	0	0
9	5	14	0	0	0
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月11日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月12日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月13日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月14日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月15日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月16日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月17日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月18日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月19日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月20日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月21日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月22日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	6	3	0	0	3
16	6	8	0	0	3
17	6	9	1	0	3
18	6	12	3	0	2
19	6	10	1	0	2
20	6	8	0	0	2
21	6	12	0	0	2
22	6	9	0	0	2
23	6	12	0	0	1
24	6	10	0	0	1

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月23日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	0	0	1
2	6	8	0	0	1
3	6	11	2	0	1
4	6	11	1	0	1
5	6	10	0	0	1
6	6	11	0	0	1
7	6	10	0	0	1
8	6	10	0	0	1
9	6	10	0	0	1
10	6	9	0	0	0
11	6	10	0	0	0
12	6	11	0	0	0
13	6	8	0	0	0
14	6	16	0	0	0
15	6	13	0	0	0
16	6	12	0	0	1
17	6	12	0	0	1
18	6	13	0	0	1
19	6	13	0	0	1
20	6	14	1	0	1
21	6	14	0	0	1
22	5	14	0	0	1
23	5	13	0	0	1
24	6	14	0	0	1

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月24日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0	1
2	6	12	0	0	1
3	6	14	0	0	1
4	6	13	0	0	1
5	6	15	0	0	1
6	6	11	0	0	1
7	6	12	0	0	1
8	6	14	0	0	1
9	6	12	0	0	1
10	6	12	0	0	1
11	6	14	0	0	1
12	6	13	1	0	1
13	5	10	0	0	0
14	5	11	0	0	0
15	6	15	0	0	0
16	6	13	0	0	0
17	6	12	0	0	0
18	6	13	0	0	0
19	6	13	0	0	0
20	6	11	0	0	0
21	5	11	0	0	0
22	6	12	0	0	0
23	6	11	0	0	0
24	6	10	0	0	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月25日 (月)

項目時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	8	0	0	0
2	6	12	0	0	0
3	6	11	0	0	0
4	6	10	0	0	0
5	6	11	0	0	0
6	6	11	0	0	0
7	6	12	0	0	0
8	5	10	0	0	0
9	5	10	0	0	0
10	5	11	0	0	0
11	6	12	0	0	0
12	6	10	0	0	0
13	6	11	0	0	1
14	5	8	0	0	2
15	6	11	0	0	2
16	6	11	0	0	2
17	5	11	0	0	2
18	6	8	0	0	2
19	6	10	0	0	1
20	5	11	0	0	1
21	6	11	0	0	1
22	6	10	0	0	1
23	6	9	0	0	1
24	6	8	0	0	1

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月26日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0	1
2	5	12	0	0	1
3	6	9	0	0	1
4	5	8	0	0	1
5	5	10	0	0	1
6	5	10	0	0	1
7	6	13	0	0	2
8	6	11	0	0	2
9	6	12	0	0	2
10	5	9	0	0	1
11	6	10	0	0	2
12	6	12	0	0	1
13	6	12	0	0	1
14	6	10	0	0	1
15	6	12	0	0	1
16	6	11	0	0	1
17	6	12	0	0	1
18	6	11	0	0	1
19	6	10	0	0	1
20	6	8	0	0	1
21	5	10	0	0	0
22	6	11	0	0	0
23	6	14	0	0	0
24	5	12	0	0	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月27日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	3	6	1	0	2
16	3	10	1	0	2
17	5	10	0	0	2
18	4	11	0	0	1
19	6	9	0	0	1
20	6	10	0	0	1
21	6	7	0	0	1
22	5	8	1	0	1
23	6	6	3	0	1
24	6	7	3	0	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0	0
2	6	11	0	0	0
3	6	12	0	0	0
4	5	10	0	0	0
5	6	14	0	0	0
6	5	12	0	0	0
7	5	11	0	0	0
8	5	13	0	0	0
9	5	7	0	0	0
10	5	15	0	0	0
11	3	12	0	0	0
12	3	11	0	0	0
13	4	13	0	0	0
14	4	9	0	0	0
15	5	10	0	0	0
16	4	9	0	0	1
17	5	10	0	0	1
18	4	9	0	0	1
19	4	10	0	0	1
20	4	11	0	0	1
21	5	12	0	0	2
22	4	11	0	0	2
23	5	11	0	0	2
24	4	10	0	0	2

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月28日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	3	0	1
2	6	10	2	0	1
3	6	10	3	0	1
4	6	8	2	0	1
5	6	10	3	0	1
6	6	11	2	0	1
7	6	11	0	0	1
8	6	11	0	0	1
9	6	11	0	0	1
10	6	10	0	0	1
11	6	12	0	0	1
12	6	11	0	0	1
13	6	12	0	0	1
14	6	14	0	0	1
15	6	10	0	0	0
16	6	9	0	0	0
17	6	8	0	0	0
18	6	12	0	0	0
19	6	10	1	0	0
20	6	8	0	0	0
21	6	11	1	0	0
22	6	10	1	0	0
23	6	10	1	0	0
24	6	10	1	0	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	9	0	0	2
2	4	9	0	0	2
3	5	13	0	0	2
4	4	10	0	0	2
5	4	11	0	0	2
6	4	10	0	0	2
7	4	13	0	0	2
8	5	11	0	0	2
9	5	11	0	0	2
10	5	13	0	0	2
11	4	11	0	0	2
12	5	9	0	0	2
13	5	13	0	0	2
14	5	13	0	0	1
15	5	12	0	0	1
16	5	11	0	0	1
17	5	12	0	0	1
18	5	13	0	0	1
19	5	12	0	0	1
20	5	11	0	0	1
21	5	12	0	0	1
22	4	13	0	0	1
23	4	10	0	0	1
24	5	11	0	0	1

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月29日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0	1
2	6	12	0	0	0
3	6	11	0	0	0
4	6	9	0	0	0
5	6	8	0	0	0
6	6	11	0	0	2
7	6	13	1	0	2
8	6	13	0	0	1
9	6	10	0	0	1
10	6	10	0	0	1
11	6	12	0	0	1
12	6	7	0	0	1
13	6	9	0	0	1
14	6	14	2	0	1
15	6	12	2	0	1
16	6	10	0	0	1
17	6	11	0	0	1
18	6	9	0	0	1
19	6	10	0	0	1
20	6	10	1	0	2
21	6	14	2	0	1
22	6	12	1	0	1
23	6	9	0	0	1
24	6	10	0	0	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	14	0	0	1
2	4	13	0	0	1
3	5	14	0	0	1
4	5	12	0	0	1
5	5	12	0	0	1
6	4	14	0	0	1
7	4	10	0	0	1
8	4	12	0	0	1
9	4	11	0	0	1
10	3	13	0	0	2
11	4	14	0	0	3
12	4	11	0	0	4
13	5	12	0	0	4
14	4	11	0	0	4
15	4	12	0	0	4
16	4	12	0	0	5
17	4	10	0	0	5
18	4	7	0	0	4
19	5	9	0	0	5
20	4	10	0	0	4
21	5	13	0	0	4
22	5	9	0	0	4
23	5	9	0	0	4
24	5	9	0	0	3

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月30日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0	1
2	6	9	0	0	1
3	6	11	3	0	1
4	6	11	3	0	1
5	6	12	0	0	1
6	6	11	0	0	1
7	6	11	0	0	1
8	6	10	0	0	1
9	6	12	1	0	1
10	6	12	0	0	1
11	6	12	0	0	1
12	6	9	0	0	1
13	6	10	1	0	1
14	6	12	3	0	1
15	6	11	1	0	1
16	6	9	0	0	1
17	6	9	0	0	1
18	6	11	3	0	1
19	6	9	1	0	1
20	6	10	0	0	1
21	6	11	3	0	1
22	6	11	1	0	1
23	6	10	0	0	1
24	6	10	0	0	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	9	0	0	3
2	4	13	0	0	3
3	4	10	0	0	3
4	4	7	0	0	3
5	4	10	0	0	3
6	4	11	0	0	3
7	4	11	0	0	3
8	5	12	0	0	3
9	5	10	0	0	3
10	5	11	0	0	3
11	5	10	0	0	4
12	5	11	0	0	4
13	5	10	0	0	5
14	4	11	0	0	5
15	4	10	0	0	4
16	4	10	0	0	4
17	4	11	0	0	4
18	5	10	0	0	4
19	4	11	0	0	4
20	4	12	0	0	3
21	4	10	0	0	3
22	5	14	0	0	3
23	4	10	0	0	3
24	4	9	0	0	3

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2021年1月31日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0	1
2	6	10	1	0	1
3	6	13	1	0	1
4	6	14	0	0	1
5	6	10	0	0	1
6	6	11	0	0	1
7	6	11	0	0	1
8	6	9	0	0	1
9	6	9	2	0	0
10	6	11	3	0	0
11	6	12	3	0	1
12	6	11	1	0	1
13	6	7	1	0	1
14	6	9	2	0	1
15	6	14	3	0	1
16	6	10	2	0	1
17	6	10	0	0	1
18	5	10	0	0	1
19	5	10	0	0	1
20	6	9	0	0	1
21	6	10	1	0	1
22	6	11	2	0	1
23	5	10	1	0	1
24	6	10	0	0	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	0	0	3
2	4	12	0	0	3
3	4	13	0	0	3
4	4	11	0	0	3
5	4	11	0	0	3
6	3	13	0	0	3
7	4	12	0	0	3
8	4	11	0	0	3
9	3	12	0	0	3
10	3	12	0	0	3
11	3	12	0	0	6
12	4	14	0	0	170
13	4	12	0	0	43
14	4	10	0	0	29
15	5	10	0	0	22
16	5	11	0	0	17
17	5	11	0	0	16
18	5	12	0	0	9
19	5	12	0	0	6
20	5	9	0	0	5
21	5	14	0	0	5
22	4	13	0	0	5
23	3	11	0	0	4
24	4	10	0	0	4