

2020年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	9日	25日				7日	21日			10日	26日		運転実績：— 運転計画：—
	10日	24日			31日	22日			10日	27日	4日	16日	
2号炉			8日		31日				17日	21日	8日		
			9日		28日		7日	24日					
共通													

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m ³ 以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0005未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	-	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0005未満	0.0006未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0006未満	0.0006未満			年12回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	2	1	5	3	0.9	1	2	-	0.7未満	1	6	1	5	3	1	1	0.9	2	0.8	1	2	1			
窒素酸化物	20ppm以下	9	7	7	3	7	5	4	-	3	8	4	8	2	6	4	8	5	6	6	7	5	9			
塩化水素	10ppm以下	5	3	8	9	1	4	2	-	1	2	3	2	6	3	3	5	2未満	2	1	2未満	1	1			
水銀	50μg/m ³ 以下	0.20	0.20	1.30	1.90	0.35	0.28	0.60	-	0.19	0.20	1.00	0.31	0.40	0.62	0.27	0.24	0.19	0.14	0.20	0.99	0.11	0.08			
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ 以下			0	0					0	0					0	0					0	0			年4回測定

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
		全項目基準以下													
排水	下水排除基準以下	全項目基準以下												年2回測定	
悪臭	敷地境界：12以下	地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満												年2回測定	
	気体排出口：煙突52以下	1号炉 2号炉													24 25
	気体排出口：脱臭30.81以下	25 22													20
	排水水：28以下	27													11

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
		全項目基準以下													
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下	全項目基準以下												年1回測定
		午前8時から午後8時：50db以下	全項目基準以下												
		午後8時から午後11時：45db以下	全項目基準以下												
		午後11時から午前6時：45db以下	全項目基準以下												
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下	全項目基準以下												
		午前8時から午後8時：60db以下	全項目基準以下												
		午後8時から午後11時：55db以下	全項目基準以下												
		午後11時から午前6時：50db以下	全項目基準以下												
振動	午前8時から午後7時：65db以下	全項目基準以下												年1回測定	
		全項目基準以下													
	午後7時から午前8時：60db以下	全項目基準以下													
		全項目基準以下													