# 2021年度　　維持管理情報（放射性物質濃度測定に関する項目）

| **焼却主灰** | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射性セシウム | セシウム134 | Bq/kg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | |
| | セシウム137 | Bq/kg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | |
| | セシウム合計 | Bq/kg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | |
| 試料採取日 | | | 4月1日 | 5月7日 | 6月1日 | | | | | | | | | |

1.国の基準は、８，０００Bq／kg以下である。

| **飛灰乾灰** | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射性セシウム | セシウム134 | Bq/kg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | |
| | セシウム137 | Bq/kg | 37 | 53 | 41 | | | | | | | | | |
| | セシウム合計 | Bq/kg | 37 | 53 | 41 | | | | | | | | | |
| 試料採取日 | | | 4月1日 | 5月7日 | 6月1日 | | | | | | | | | |

1.国の基準は、８，０００Bq／kg以下である。

| **飛灰処理物** | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射性セシウム | セシウム134 | Bq/kg | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | |
| | セシウム137 | Bq/kg | 27 | 33 | 36 | | | | | | | | | |
| | セシウム合計 | Bq/kg | 27 | 33 | 36 | | | | | | | | | |
| 試料採取日 | | | 4月1日 | 5月7日 | 6月1日 | | | | | | | | | |

1.国の基準は、８，０００Bq／kg以下である。

| **排ガス** | | 単位 | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | | | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 |
| 放射性セシウム | セシウム134 | $Bq/Nm^3$ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セシウム137 | $Bq/Nm^3$ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セシウム合計 | $Bq/Nm^3$ | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 試料採取日 | | | 4月6日 | 4月7日 | 5月5日 | 5月7日 | 6月1日 | 6月2日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.国の基準は、８，０００Bq／kg以下である。

| **敷地境界** | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空間放射線量率 | 敷地境界① | μSv/h | 0.039 | 0.071 | 0.064 | | | | | | | | | |
| | 敷地境界② | μSv/h | 0.064 | 0.089 | 0.043 | | | | | | | | | |
| | 敷地境界③ | μSv/h | 0.060 | 0.065 | 0.055 | | | | | | | | | |
| | 敷地境界④ | μSv/h | 0.046 | 0.044 | 0.050 | | | | | | | | | |
| 測定日 | | | 4月1日 | 5月6日 | 6月1日 | | | | | | | | | |