2021年度 維持管理情報 (環境測定結果情報に関する項目)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1 -				3日 22日			11日 28日				年次点検 10日 1/11~1/28	29日		■ ■運転実績: ■■■ ■運転計画: ■■■
1 号	景炉			3日										— 注:
2 5	景 炉	11日 27日			19日	2日			6日 30日		年次点検 14日 1/15~1/30	31日		
	,,	11日 27日			_						4			
共	通									共通備	f年次点検予定 〈	1/15~1/28		
排ガス測定		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
項目	本 午世	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉	1号炉 2号炉)用 行
ばいじん	0.005g/miN以下	0.0009未満 0.0009未満	0.0009未満 0.0009未満	0.0009未満 0.0009未済	満									— ———————————————————————————————————
硫黄酸化物	10ppm以下	1.8 1.0未満	1.2 1.6	1.0未満 1.0未満										
室素酸化物 ————————————————————————————————————	20ppm以下	10 11	7 10	8 8										
塩化水素 ————————————————————————————————————	10ppm以下	1.5 0.4	0.6 2.3	2.1 1.4										
水銀	50µg/m³N以下	1.1 0.73	0.36 0.35	0.26 0.11										
ダイオキシン類 	0.01ng-TEQ/㎡N以下		0.00057 0.00075											年4回測定
排水・悪臭の測定	++ >+ +	4 🗆		6.5	7.0	0.00	^ [10 🗆	11 🗆	10 🗆	1 🗆	0.0	0.0	/++ +-/
項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
排水	下水排除基準以下		全項目基準以下											年2回測定
悪臭	敷地境界:12以下		地点①10未満地点②10未満地点③10未満地点④10未満											
	気体排出口:煙突52以下		1号炉 2号炉 20 14	/										年2回測定
	気体排出口:脱臭30.81以下		17											
	排出水:28以下		3 未満											
 騒音・振動の測定		1												
項目	 基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時:45db以下													
	午前8時から午後8時:50db以下													
	午後8時から午後11時:45db以下													
	午後11時から午前6時:45db以下													左 1 回测字
準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時:55db以下													年1回測定
	午前8時から午後8時:60db以下													
	午後8時から午後11時:55db以下													
	午後11時から午前6時:50db以下													
振動	午前8時から午後7時:65db以下													年1回測定
	午後7時から午前8時:60db以下													十 1 归 炒 化