

2021年度 維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目） 1 / 2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	3,311.63	3,153.43	242.69	2774.44									9,482.19
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	1,537.49	3,138.40	3288.21	2232.60									10,196.70
合計			4,849.12	6,291.83	3,530.90	5,007.04									19,678.89

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
燃焼室中の燃焼ガス温度		°C	993~1039	952~1048	938~1024	932~1032	~	~	~	~	~	~	~	~	800°C以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度		°C	172~182	165~179	171~177	165~176	~	~	~	~	~	~	~	~	200°C以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度		ppm	2~15	1~16	2~16	2~18	~	~	~	~	~	~	~	~	100ppm以下

2号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
燃焼室中の燃焼ガス温度		°C	965~1038	950~1039	881~1080	944~1076	~	~	~	~	~	~	~	~	800°C以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度		°C	160~178	163~182	170~180	172~183	~	~	~	~	~	~	~	~	200°C以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度		ppm	2~16	1~17	2~56	2~20	~	~	~	~	~	~	~	~	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

2021年度 維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目） 2/2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のニに関する資料

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.00057											0.01以下
排ガス採取日			5月6日											-
結果が得られた日			5月31日											-
測定位置		1号炉煙突												-

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.00075											0.01以下
排ガス採取日			5月8日											-
結果が得られた日			5月31日											-
測定位置		2号炉煙突												-

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g/m ³ N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.8	1.2	1.0未満	1.0未満									10以下
窒素酸化物	ppm	10	7	8	8									20以下
塩化水素	ppm	1.5	0.6	2.1	7.1									10以下
排ガス採取日		4月6日	5月5日	6月1日	7月8日									-
結果が得られた日		4月22日	5月25日	6月17日	7月24日									-
測定位置		1号炉煙突												-

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g/m ³ N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.0未満	1.6	1.0未満	1.0未満									10以下
窒素酸化物	ppm	11	10	8	9									20以下
塩化水素	ppm	0.4	2.3	1.4	3.6									10以下
排ガス採取日		4月7日	5月7日	6月2日	7月1日									-
結果が得られた日		4月22日	5月25日	6月17日	7月24日									-
測定位置		2号炉煙突												-