2021年度　　維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1　号　炉			3日	22日		11日	28日			年次点検 10日 1/11～1/28	29日		運転実績： 運転計画：
2　号　炉	11日	27日		19日	2日			6日	30日	年次点検 14日 1/15～1/30	31日		
共　通									共通備年次点検予定	1/15～1/28			

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/㎥N以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満																	
硫黄酸化物	10ppm以下	1.8	1.0未満	1.2	1.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満																	
窒素酸化物	20ppm以下	10	11	7	10	8	8	8	9																	年12回測定
塩化水素	10ppm以下	1.5	0.4	0.6	2.3	2.1	1.4	7.1	3.6																	
水銀	50μg/㎥N以下	1.1	0.73	0.36	0.35	0.26	0.11	0.52	0.45																	
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/㎥N以下			0.00057	0.00075																					年４回測定

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目														
排水	下水排除基準以下		全項目基準以下											年２回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点① １０未満 地点② １０未満 地点③ １０未満 地点④ １０未満											年２回測定
	気体排出口：煙突52以下		１号炉 20 ／ ２号炉 14											
	気体排出口：脱臭30.81以下		17											
	排出水：28以下		３未満											

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目															
騒音	第1特別地域（敷地南東側）	午前6時から午前8時：45db以下													年１回測定
		午前8時から午後8時：50db以下													
		午後8時から午後11時：45db以下													
		午後11時から午前6時：45db以下													
	準工業地域（敷地南東側を除く）	午前6時から午前8時：55db以下													
		午前8時から午後8時：60db以下													
		午後8時から午後11時：55db以下													
		午後11時から午前6時：50db以下													
振動		午前8時から午後7時：65db以下													年１回測定
		午後7時から午前8時：60db以下													