2021年度 維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目） 1/2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	3,311.63	3,153.43	242.69	2774.44	3329.01	1354.13	3039.15	3144.90	3094.34	815.98	2943.63	3093.94	30,297.27
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	1,537.49	3,138.40	3288.21	2232.60	3382.58	3254.52	3079.64	597.50	3119.12	1169.25	2948.84	2412.85	30,161.00
合計			4,849.12	6,291.83	3,530.90	5,007.04	6,711.59	4,608.65	6,118.79	3,742.40	6,213.46	1,985.23	5,892.47	5,506.79	60,458.27

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
燃焼室中の燃焼ガス温度		°C	993~1039	952~1048	938~1024	932~1032	953~1056	947~1030	955~1041	928~1037	961~1046	953~1044	980~1061	925~1043	800°C以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度		°C	172~182	165~179	171~177	165~176	166~175	164~173	163~172	162~180	166~174	161~173	166~174	167~175	200°C以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度		ppm	2~15	1~16	2~16	2~18	2~16	2~15	1~22	1~17	1~14	2~15	2~21	1~20	100ppm以下

2号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
燃焼室中の燃焼ガス温度		°C	965~1038	950~1039	881~1080	944~1076	956~1042	973~1032	951~1058	975~1043	974~1044	954~1045	962~1058	942~1050	800°C以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度		°C	160~178	163~182	170~180	172~183	171~178	169~182	168~174	167~173	165~171	162~175	162~174	165~170	200°C以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度		ppm	2~16	1~17	2~56	2~20	2~19	2~13	1~18	2~15	2~21	1~26	1~17	0~18	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

2021年度 維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目） 2 / 2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のニに関する資料

1号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
排ガス中のダイオキシン類		ng-TEQ/m ³ N		0.00057			0.00020			0.000022			0.000097		0.01以下
排ガス採取日				5月6日			8月4日			11月3日			2月2日		-
結果が得られた日				5月31日			8月30日			11月22日			2月22日		-
測定位置			1号炉煙突											-	

2号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
排ガス中のダイオキシン類		ng-TEQ/m ³ N		0.00075			0.000092			0.00037			0.000052		0.01以下
排ガス採取日				5月8日			8月6日			11月5日			2月4日		-
結果が得られた日				5月31日			8月30日			11月22日			2月22日		-
測定位置			2号炉煙突											-	

1号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
ばいじん		g / m ³ N	0.0009未満	0.005以下											
硫酸化物		ppm	1.8	1.2	1.0未満	1.0未満	1.5	1.3	1.1	1.0未満	1.0未満	1.7	1.0未満	1.0未満	10以下
窒素酸化物		ppm	10	7	8	8	8	9	8	8	9	9	9	8	20以下
塩化水素		ppm	1.5	0.6	2.1	7.1	0.7	2.4	0.9	0.4未満	0.7	2.4	0.8	2.1	10以下
排ガス採取日			4月6日	5月5日	6月1日	7月8日	8月3日	9月1日	10月14日	11月2日	12月14日	1月28日	2月1日	3月1日	-
結果が得られた日			4月22日	5月25日	6月17日	7月24日	8月23日	9月22日	10月25日	11月26日	12月23日	2月10日	2月25日	3月23日	-
測定位置			1号炉煙突											-	

2号炉		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目															
ばいじん		g / m ³ N	0.0009未満	0.005以下											
硫酸化物		ppm	1.0未満	1.6	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.2	1.1	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.4	1.0未満	10以下
窒素酸化物		ppm	11	10	8	9	9	8	8	9	10	10	10	11	20以下
塩化水素		ppm	0.4	2.3	1.4	3.6	0.6	2.1	0.9	0.8	0.4	0.4未満	0.8	0.8	10以下
排ガス採取日			4月7日	5月7日	6月2日	7月1日	8月5日	9月2日	10月15日	11月4日	12月15日	1月6日	2月3日	3月2日	-
結果が得られた日			4月22日	5月25日	6月17日	7月24日	8月23日	9月22日	10月25日	11月26日	12月23日	1月24日	2月25日	3月23日	-
測定位置			2号炉煙突											-	