

2023年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉			9日	28日			5日	27日		5日	1/6~1/29	30日	運転実績： <span style="color:red">—</span> 運転計画： <span style="color:black">—</span>
2号炉	29日	2日	8日	9日	7日	17日				20日	12/21~1/24	25日	
共通		9日	28日			8日							

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m <sup>3</sup> 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満												年12回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満													
窒素酸化物	20ppm以下	8	10	9	10	9	11	8	9	9	11	9	10													
塩化水素	10ppm以下	0.6	0.4	1.1	0.5	4.6	5.3	0.5	0.4	2.2	0.4未満	1.7	1.3													
水銀	50μg/m <sup>3</sup> 以下	0.48	0.03未満	0.17	0.05	0.59	0.13	0.04	0.19	0.06	0.05	2.3	1.1													
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m <sup>3</sup> 以下			0.0000055	0.000035					0.000052	0.000046														年4回測定	

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		排水		悪臭		悪臭		悪臭		悪臭		悪臭		
排水	下水排除基準以下	/		/		/		/		/		/		年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下	/		地点① 10未満	/		/		/		地点①	/		年2回測定
	気体排出口：煙突52以下	/		地点② 10未満	/		/		/		地点②	/		
		/		地点③ 10未満	/		/		/		地点③	/		
		/		地点④ 10未満	/		/		/		地点④	/		
		/		1号炉 2号炉	/		/		/		1号炉 2号炉	/		
気体排出口：脱臭30.81以下	/		27	25	/		/		/		/			
排水水：28以下	/		10	/		/		/		/		/		

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		騒音		騒音		騒音		騒音		騒音		騒音		
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下	/		/		/		/		地点①	/		年1回測定
		午前8時から午後7時：50db以下	/		/		/		/		地点②	/		
		午後7時から午後11時：45db以下	/		/		/		/		地点①	/		
		午後11時から午前6時：45db以下	/		/		/		/		地点②	/		
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下	/		/		/		/		地点③	/		
		午前8時から午後8時：60db以下	/		/		/		/		地点④	/		
		午後8時から午後11時：55db以下	/		/		/		/		地点③	/		
		午後11時から午前6時：50db以下	/		/		/		/		地点④	/		
振動	午前8時から午後7時：65db以下	/		/		/		/		地点①	/		年1回測定	
	午後7時から午前8時：60db以下	/		/		/		/		地点②	/			
		/		/		/		/		地点③	/			
		/		/		/		/		地点④	/			