

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,571.85	2,817.53	733.23	2,300.12	2,223.34	3,199.72	2,158.92						16,004.71
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,716.35	1,073.02	2,746.38	2,802.99	2,961.61	722.58	3,091.79						16,114.72
合計			5,288.20	3,890.55	3,479.61	5,103.11	5,184.95	3,922.30	5,250.71						32,119.43

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	924～1052	937～1055	920～1012	932～1025	906～1023	925～1046	951～1052	～	～	～	～	～	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	164～177	168～184	169～179	166～174	169～178	170～177	166～179	～	～	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～20	2～17	1～14	2～21	2～13	2～26	2～26	～	～	～	～	～	100ppm以下

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	957～1055	951～1037	920～1030	930～1023	925～1026	932～1023	947～1076	～	～	～	～	～	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	163～179	164～180	163～169	161～170	164～172	167～173	163～175	～	～	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1～24	1～17	1～19	2～19	1～20	2～18	2～15	～	～	～	～	～	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

