

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月1日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	10	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月2日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	9	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	3	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	6	10	3	0.000	2
19	6	10	3	0.000	1
20	6	10	4	0.000	1
21	6	10	3	0.000	1
22	6	12	3	0.000	1
23	6	10	3	0.000	1
24	6	10	3	0.000	1

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月3日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	14	1	0.000	0
4	6	9	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	9	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	10	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	9	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	10	3	0.000	1
2	6	11	3	0.000	0
3	6	10	3	0.000	0
4	6	12	3	0.000	0
5	6	10	4	0.000	0
6	6	11	4	0.000	0
7	6	12	3	0.000	0
8	6	10	3	0.000	0
9	6	11	3	0.000	1
10	6	10	3	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	10	3	0.000	0
14	6	10	3	0.000	0
15	6	10	3	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	11	3	0.000	0
20	6	10	3	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	10	3	0.000	0
23	6	10	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月4日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	9	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	13	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	9	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	11	3	0.000	0
3	6	12	3	0.000	0
4	6	10	3	0.000	0
5	6	11	3	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	10	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	9	2	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	12	3	0.000	0
15	6	13	3	0.000	0
16	6	12	4	0.000	0
17	6	13	4	0.000	0
18	6	12	3	0.000	0
19	6	12	3	0.000	0
20	6	10	3	0.000	0
21	6	11	3	0.000	0
22	6	13	3	0.000	0
23	6	13	3	0.000	0
24	6	12	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月5日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	13	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	10	4	0.000	0
2	6	10	4	0.000	0
3	6	10	3	0.000	0
4	5	10	2	0.000	0
5	5	12	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	10	3	0.000	0
11	5	11	2	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	11	3	0.000	0
14	6	11	4	0.000	0
15	6	10	3	0.000	0
16	6	12	3	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	10	4	0.000	0
19	6	10	3	0.000	0
20	6	10	3	0.000	0
21	6	10	4	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	11	4	0.000	0
24	6	11	4	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月6日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	9	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	2	10	1	0.000	0
8	2	12	0	0.000	0
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	3	0.000	2
2	6	10	3	0.000	2
3	6	10	3	0.000	1
4	6	10	3	0.000	1
5	6	11	3	0.000	1
6	6	11	3	0.000	1
7	5	11	2	0.000	1
8	5	10	2	0.000	1
9	6	10	3	0.000	1
10	6	10	3	0.000	1
11	6	11	2	0.000	1
12	6	12	2	0.000	1
13	6	10	2	0.000	1
14	6	12	2	0.000	1
15	6	11	2	0.000	1
16	6	12	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	11	3	0.000	0
20	5	10	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	11	3	0.000	0
24	6	11	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月7日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	10	3	0.000	0
2	6	11	3	0.000	0
3	6	11	3	0.000	0
4	6	12	3	0.000	0
5	6	11	3	0.000	0
6	6	11	3	0.000	0
7	6	12	3	0.000	0
8	6	12	3	0.000	0
9	6	12	3	0.000	0
10	5	12	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	12	3	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	12	3	0.000	0
16	6	11	3	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	6	10	3	0.000	0
19	6	11	3	0.000	0
20	6	11	3	0.000	0
21	6	11	3	0.000	0
22	6	11	4	0.000	0
23	6	10	3	0.000	0
24	6	12	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月8日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	10	4	0.000	0
2	6	11	4	0.000	0
3	6	11	4	0.000	0
4	5	10	3	0.000	0
5	6	11	3	0.000	0
6	6	13	3	0.000	0
7	6	12	3	0.000	0
8	6	11	3	0.000	0
9	6	10	3	0.000	0
10	6	11	3	0.000	0
11	6	11	3	0.000	0
12	6	10	3	0.000	0
13	6	11	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	10	3	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	6	11	3	0.000	0
19	6	11	3	0.000	0
20	5	11	2	0.000	0
21	5	10	2	0.000	0
22	5	11	2	0.000	0
23	5	10	3	0.000	0
24	5	10	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月9日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	12	2	0.000	0
2	6	11	3	0.000	0
3	5	11	2	0.000	0
4	6	11	3	0.000	0
5	6	11	3	0.000	0
6	6	11	3	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	5	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	12	3	0.000	0
12	6	12	3	0.000	0
13	6	12	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	13	3	0.000	0
16	6	12	3	0.000	0
17	6	12	3	0.000	0
18	6	10	3	0.000	0
19	5	13	2	0.000	0
20	6	11	4	0.000	0
21	5	11	3	0.000	0
22	5	11	3	0.000	0
23	4	11	2	0.000	0
24	4	13	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月10日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	4	11	3	0.000	0
3	5	10	3	0.000	0
4	4	11	2	0.000	0
5	4	10	2	0.000	0
6	5	11	3	0.000	0
7	5	11	3	0.000	0
8	6	11	4	0.000	0
9	6	12	3	0.000	0
10	6	11	4	0.000	0
11	6	12	3	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	11	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	10	3	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	6	11	3	0.000	0
20	6	11	3	0.000	0
21	6	11	3	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	10	3	0.000	0
24	6	11	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月11日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	11	3	0.000	0
2	5	10	2	0.000	0
3	6	10	3	0.000	0
4	6	10	3	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	10	3	0.000	0
8	6	11	3	0.000	0
9	6	11	3	0.000	0
10	6	11	3	0.000	0
11	6	11	3	0.000	0
12	6	12	3	0.000	0
13	6	10	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	13	3	0.000	0
17	6	12	3	0.000	0
18	6	10	3	0.000	0
19	6	13	2	0.000	0
20	6	10	4	0.000	0
21	6	10	4	0.000	0
22	6	10	4	0.000	0
23	6	13	3	0.000	0
24	6	11	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月12日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	12	3	0.000	0
2	6	11	3	0.000	0
3	6	11	3	0.000	0
4	6	12	3	0.000	0
5	6	10	3	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	11	3	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	3	0.000	0
17	6	10	3	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	6	9	2	0.000	0
20	6	11	3	0.000	0
21	6	13	3	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	10	3	0.000	0
24	6	13	4	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月13日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	12	3	0.000	0
2	6	12	3	0.000	0
3	6	12	4	0.000	0
4	6	12	4	0.000	0
5	6	13	3	0.000	0
6	6	12	3	0.000	0
7	6	11	3	0.000	0
8	6	11	4	0.000	0
9	6	13	3	0.000	0
10	6	13	3	0.000	0
11	6	11	3	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	10	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	11	3	0.000	0
16	6	11	3	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	6	11	3	0.000	0
19	6	12	3	0.000	0
20	6	11	3	0.000	0
21	6	11	3	0.000	0
22	6	12	3	0.000	0
23	6	11	4	0.000	0
24	6	12	4	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月14日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	11	3	0.000	0
2	6	11	3	0.000	0
3	6	11	3	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	13	3	0.000	0
16	6	13	3	0.000	0
17	6	12	3	0.000	0
18	6	12	3	0.000	0
19	6	13	3	0.000	0
20	6	10	3	0.000	0
21	6	12	3	0.000	0
22	6	13	4	0.000	0
23	6	12	4	0.000	0
24	6	11	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月15日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	10	3	0.000	0
2	6	12	3	0.000	0
3	6	10	3	0.000	0
4	6	13	2	0.000	0
5	6	13	3	0.000	0
6	6	11	3	0.000	0
7	6	12	3	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	12	3	0.000	0
10	6	11	3	0.000	0
11	6	10	3	0.000	0
12	6	10	3	0.000	0
13	6	10	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	13	4	0.000	0
16	6	11	3	0.000	0
17	6	10	3	0.000	0
18	6	11	4	0.000	0
19	6	11	3	0.000	0
20	6	11	3	0.000	0
21	6	14	2	0.000	0
22	6	10	4	0.000	0
23	6	12	3	0.000	0
24	6	10	4	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月16日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	6	11	1	0.000	2
19	6	11	1	0.000	1
20	6	11	1	0.000	1
21	6	11	1	0.000	1
22	6	11	1	0.000	1
23	6	11	1	0.000	1
24	6	11	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	6	13	2	0.000	0
3	6	9	3	0.000	0
4	6	13	3	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	12	3	0.000	0
10	6	13	2	0.000	0
11	6	12	3	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	12	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	12	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	6	12	3	0.000	0
20	6	12	3	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	10	3	0.000	0
24	6	10	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月17日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	1
2	6	11	1	0.000	1
3	6	11	1	0.000	1
4	6	12	1	0.000	1
5	6	12	1	0.000	1
6	6	11	1	0.000	1
7	6	11	1	0.000	1
8	6	11	1	0.000	1
9	6	10	1	0.000	1
10	6	11	1	0.000	1
11	6	13	1	0.000	1
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	1
14	6	13	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	1
16	6	11	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	1
18	6	10	1	0.000	1
19	6	10	1	0.000	1
20	6	10	1	0.000	1
21	5	11	1	0.000	1
22	6	9	1	0.000	1
23	6	10	1	0.000	1
24	6	10	1	0.000	77

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	3	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	9	2	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	14	2	0.000	0
10	6	11	3	0.000	0
11	6	11	3	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	10	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	9	1	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	10	2	0.000	0
20	6	13	2	0.000	0
21	4	10	1	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月18日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	1	0.000	12
2	6	10	1	0.000	5
3	6	11	1	0.000	3
4	6	12	1	0.000	3
5	6	10	1	0.000	2
6	6	11	1	0.000	2
7	6	10	1	0.000	2
8	6	10	1	0.000	1
9	6	10	1	0.000	1
10	6	12	1	0.000	1
11	6	10	1	0.000	1
12	6	11	1	0.000	1
13	6	11	1	0.000	1
14	6	12	1	0.000	1
15	6	13	1	0.000	1
16	6	7	1	0.000	1
17	6	12	1	0.000	2
18	6	10	1	0.000	2
19	6	14	1	0.000	1
20	6	13	1	0.000	1
21	6	12	1	0.000	1
22	6	11	1	0.000	1
23	6	11	1	0.000	1
24	6	10	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	2	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	11	2	0.000	0
4	6	10	3	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	10	3	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	3	0.000	0
11	6	9	4	0.000	0
12	6	9	3	0.000	0
13	6	11	3	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	15	3	0.000	0
17	6	8	1	0.000	0
18	6	9	1	0.000	0
19	6	14	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	1
21	6	11	2	0.000	1
22	6	13	2	0.000	1
23	6	12	2	0.000	1
24	6	11	3	0.000	1

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月19日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	2	0.000	1
2	6	12	1	0.000	1
3	6	11	2	0.000	1
4	6	11	1	0.000	1
5	6	10	1	0.000	1
6	6	10	1	0.000	1
7	6	10	1	0.000	1
8	6	12	1	0.000	1
9	6	10	1	0.000	1
10	6	11	1	0.000	1
11	6	11	1	0.000	1
12	6	10	1	0.000	1
13	6	11	1	0.000	1
14	6	12	1	0.000	1
15	6	10	1	0.000	1
16	6	8	1	0.000	1
17	6	9	1	0.000	0
18	6	8	1	0.000	0
19	6	8	1	0.000	0
20	6	9	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	9	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	3	0.000	1
2	6	13	3	0.000	0
3	6	11	4	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	1
6	6	11	3	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	12	2	0.000	1
9	6	11	2	0.000	1
10	6	11	2	0.000	1
11	6	12	2	0.000	2
12	6	13	2	0.000	4
13	6	11	2	0.000	3
14	6	12	2	0.000	2
15	6	10	2	0.000	2
16	6	9	2	0.000	2
17	6	9	2	0.000	1
18	6	10	3	0.000	1
19	6	9	3	0.000	0
20	6	9	2	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	10	3	0.000	0
23	6	11	3	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月20日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	6	9	1	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	8	1	0.000	0
6	6	9	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	8	1	0.000	0
11	6	9	1	0.000	0
12	6	9	1	0.000	0
13	6	8	1	0.000	0
14	6	9	1	0.000	0
15	6	9	1	0.000	0
16	6	8	1	0.000	0
17	6	9	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	8	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	10	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	10	2	0.000	0
8	5	10	2	0.000	0
9	5	9	2	0.000	0
10	6	9	2	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	9	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	14	2	0.000	0
19	6	8	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	8	1	0.000	0
24	6	8	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月21日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	11	1	0.000	1
2	6	10	1	0.000	1
3	6	10	1	0.000	1
4	6	9	1	0.000	1
5	6	9	1	0.000	1
6	6	9	1	0.000	1
7	6	11	1	0.000	1
8	6	10	1	0.000	1
9	6	10	1	0.000	1
10	6	9	1	0.000	1
11	6	9	1	0.000	1
12	6	9	1	0.000	1
13	6	9	1	0.000	0
14	6	9	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	1
17	6	10	1	0.000	1
18	6	9	1	0.000	1
19	6	8	1	0.000	1
20	5	8	1	0.000	0
21	6	8	1	0.000	1
22	6	9	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	5	10	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	2	0.000	23
3	6	13	2	0.000	13
4	6	12	2	0.000	7
5	6	14	2	0.000	5
6	6	12	2	0.000	3
7	6	7	3	0.000	3
8	6	10	2	0.000	2
9	6	13	2	0.000	2
10	6	12	3	0.000	2
11	6	12	2	0.000	2
12	6	11	3	0.000	1
13	6	10	2	0.000	1
14	6	10	2	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	13	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	5	11	2	0.000	0
20	5	9	2	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月22日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	9	1	0.000	1
2	5	8	1	0.000	0
3	5	9	1	0.000	0
4	5	9	1	0.000	0
5	6	8	1	0.000	0
6	6	9	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	8	1	0.000	0
9	6	9	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	1
12	6	11	1	0.000	1
13	6	10	1	0.000	0
14	6	9	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	6	7	1	0.000	0
18	5	9	1	0.000	0
19	6	8	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	9	1	0.000	0
24	5	8	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	5	9	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	9	2	0.000	0
9	5	10	1	0.000	0
10	6	8	2	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	10	1	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	13	2	0.000	0
18	4	10	1	0.000	0
19	5	9	2	0.000	0
20	5	10	1	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	5	9	1	0.000	0
24	5	8	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月23日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	1	0.000	0
2	6	10	1	0.000	0
3	5	8	1	0.000	0
4	5	9	1	0.000	0
5	4	10	0	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	9	1	0.000	0
9	5	10	1	0.000	0
10	6	8	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	9	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	1
21	6	10	1	0.000	1
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	1
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	4	9	1	0.000	0
4	4	10	1	0.000	0
5	4	10	1	0.000	0
6	4	10	1	0.000	0
7	3	11	1	0.000	0
8	3	10	1	0.000	0
9	3	10	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	9	2	0.000	0
13	6	9	2	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	13	3	0.000	0
23	6	11	3	0.000	0
24	6	11	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月24日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	9	1	0.000	1
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	1
17	6	10	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	6	10	1	0.000	1
21	6	10	1	0.000	2
22	6	10	1	0.000	3
23	6	10	1	0.000	2
24	6	11	1	0.000	2

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	13	2	0.000	0
5	6	10	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	12	3	0.000	0
15	6	11	3	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	10	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	14	2	0.000	0
23	6	13	2	0.000	0
24	6	13	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月25日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	11	1	0.000	2
2	6	11	1	0.000	1
3	6	10	1	0.000	1
4	6	10	1	0.000	1
5	6	10	1	0.000	1
6	6	12	1	0.000	1
7	6	12	1	0.000	1
8	6	11	1	0.000	1
9	6	11	1	0.000	1
10	6	10	1	0.000	1
11	6	10	1	0.000	1
12	6	10	1	0.000	1
13	6	10	1	0.000	1
14	6	11	1	0.000	1
15	6	10	1	0.000	1
16	6	10	1	0.000	1
17	6	11	1	0.000	1
18	6	11	1	0.000	1
19	6	10	1	0.000	1
20	6	9	1	0.000	1
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	13	1	0.000	1
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	7	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	13	2	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	13	2	0.000	0
9	6	12	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	14	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	13	2	0.000	0
14	6	10	2	0.000	0
15	6	13	2	0.000	0
16	6	11	3	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	13	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	13	3	0.000	0
21	6	11	3	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	11	3	0.000	0
24	6	12	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月26日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	1
12	6	11	1	0.000	1
13	6	10	1	0.000	1
14	6	12	1	0.000	1
15	6	9	1	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	3	0.000	0
2	6	13	2	0.000	0
3	6	12	3	0.000	0
4	6	13	3	0.000	0
5	6	13	2	0.000	0
6	6	13	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	12	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	10	2	0.000	0
12	6	14	2	0.000	0
13	6	9	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	9	2	0.000	0
17	6	13	2	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	12	3	0.000	0
21	6	12	3	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	13	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月27日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	14	1	0.000	1
12	6	12	1	0.000	0
13	6	8	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	1
18	6	10	1	0.000	1
19	6	9	1	0.000	1
20	6	12	1	0.000	1
21	6	10	1	0.000	1
22	6	7	1	0.000	1
23	6	11	1	0.000	1
24	6	12	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	3	0.000	0
2	6	13	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	13	2	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	13	3	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	11	3	0.000	0
14	6	14	2	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	13	2	0.000	0
17	6	10	2	0.000	0
18	6	15	3	0.000	0
19	6	7	1	0.000	0
20	6	10	2	0.000	0
21	6	10	3	0.000	0
22	6	12	3	0.000	0
23	6	12	3	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月28日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	1
2	6	11	1	0.000	1
3	6	10	1	0.000	1
4	6	12	1	0.000	1
5	6	8	1	0.000	1
6	6	11	1	0.000	1
7	6	12	1	0.000	1
8	6	14	1	0.000	1
9	6	6	1	0.000	1
10	6	10	1	0.000	6
11	6	10	1	0.000	6
12	6	11	1	0.000	3
13	6	12	1	0.000	2
14	6	10	1	0.000	2
15	6	10	1	0.000	2
16	6	10	1	0.000	2
17	6	10	1	0.000	1
18	6	11	1	0.000	1
19	6	12	1	0.000	1
20	6	9	1	0.000	1
21	6	12	1	0.000	1
22	6	10	1	0.000	1
23	6	11	1	0.000	1
24	6	10	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	2	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	11	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	9	2	0.000	0
8	6	13	3	0.000	0
9	6	13	3	0.000	0
10	6	13	3	0.000	0
11	6	11	3	0.000	0
12	6	14	3	0.000	0
13	6	13	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	13	2	0.000	0
16	6	13	3	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	11	3	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月29日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	1
2	6	11	1	0.000	6
3	6	10	1	0.000	50
4	6	11	1	0.000	20
5	6	10	1	0.000	11
6	6	11	1	0.000	8
7	6	10	1	0.000	7
8	6	10	1	0.000	7
9	6	10	1	0.000	4
10	6	10	1	0.000	2
11	6	11	1	0.000	2
12	6	11	1	0.000	2
13	6	12	1	0.000	1
14	6	12	1	0.000	1
15	6	10	1	0.000	1
16	6	11	1	0.000	1
17	6	10	1	0.000	1
18	6	11	1	0.000	1
19	6	10	1	0.000	1
20	6	11	1	0.000	1
21	6	10	1	0.000	1
22	6	10	1	0.000	1
23	6	11	1	0.000	1
24	6	10	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	12	3	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	13	2	0.000	0
14	6	12	3	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	6	11	3	0.000	0
20	6	10	3	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月30日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	11	1	0.000	1
2	6	11	1	0.000	1
3	6	10	1	0.000	1
4	6	10	1	0.000	1
5	6	10	1	0.000	1
6	6	10	1	0.000	1
7	6	11	1	0.000	1
8	6	11	1	0.000	1
9	6	9	1	0.000	1
10	6	11	1	0.000	1
11	6	9	1	0.000	1
12	6	11	1	0.000	1
13	6	10	1	0.000	1
14	6	11	1	0.000	1
15	6	10	1	0.000	1
16	6	11	1	0.000	1
17	6	10	1	0.000	1
18	6	10	1	0.000	1
19	6	11	1	0.000	1
20	6	10	1	0.000	1
21	6	11	1	0.000	1
22	6	12	1	0.000	1
23	6	13	1	0.000	1
24	6	10	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	6	11	2	0.000	0
4	6	9	1	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	12	2	0.000	0
10	6	10	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	11	3	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	6	13	2	0.000	0
20	5	12	2	0.000	0
21	5	13	2	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2023年10月31日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	6	12	1	0.000	1
2	6	12	1	0.000	1
3	6	12	1	0.000	1
4	6	12	1	0.000	1
5	6	9	2	0.000	1
6	6	12	1	0.000	1
7	6	10	2	0.000	1
8	6	11	1	0.000	1
9	6	10	1	0.000	1
10	6	11	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	1
12	6	10	1	0.000	1
13	6	10	1	0.000	1
14	6	10	1	0.000	1
15	6	10	1	0.000	1
16	6	10	1	0.000	0
17	6	9	1	0.000	1
18	6	11	1	0.000	1
19	6	9	1	0.000	1
20	6	10	1	0.000	1
21	6	11	1	0.000	1
22	6	11	1	0.000	1
23	6	11	1	0.000	1
24	6	10	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	12	2	0.000	0
2	5	11	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	13	2	0.000	0
7	6	12	3	0.000	0
8	5	12	2	0.000	0
9	6	13	2	0.000	0
10	6	13	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	13	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	13	2	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	11	2	0.000	0
20	5	13	2	0.000	0
21	5	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0