2023年度　　維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1　号　炉		29日	2日 9日	8日 28日	9日	7日 17日	6日 16日	5日 27日	28日	2日	5日 年次点検 1/6～1/29 30日	5日 年次点検 1/6～1/29 30日	運転実績： 運転計画：
2　号　炉		9日	9日 28日	31日	8日	8日	29日 2日	20日 年次点検 12/21～1/24 25日	23日 年次点検 12/24～1/24 25日				
共　通										共通年次点検予定 1/7～1/23 共通年次点検 1/7～1/23			

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/㎥N以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満			
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.2	1.0未満	1.2	1.0	1.5	1.0未満	2.3	1.0未満	1.0未満			
窒素酸化物	20ppm以下	8	10	9	10	9	11	8	9	9	11	9	10	9	9	9	8	8	9	11	10	10	9			年12回測定
塩化水素	10ppm以下	0.6	0.4	1.1	0.5	4.6	5.3	0.5	0.4	2.2	0.4未満	1.7	1.3	4.2	4.8	0.7	2.5	4.6	4.8	0.6	3.5	0.9	1.1			
水銀	50μg/㎥N以下	0.48	0.03未満	0.17	0.05	0.59	0.13	0.04	0.19	0.06	0.05	2.3	1.1	0.25	0.14	0.22	0.34	0.45	0.21	0.12	0.15	0.10	0.12			
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/㎥N以下			0.0000055	0.000035					0.000052	0.000046					0.0000078	0.0000053					0.00016	0.00028			年４回測定

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月		6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	備考
項目																
排水	下水排除基準以下		全項目基準以下							全項目基準以下						年２回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点①	10未満						地点①	10未満					年２回測定
			地点②	10未満						地点②	10未満					
			地点③	10未満						地点③	10未満					
			地点④	10未満						地点④	10未満					
	気体排出口：煙突52以下		1号炉	2号炉						1号炉	2号炉					
			27	25						27	24					
	気体排出口：脱臭30.81以下		21							17未満						
	排出水：28以下		10							13						

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	備考
項目																
騒音	第1特別地域（敷地南東側）	午前6時から午前8時：45db以下								地点①	44					年１回測定
										地点②	44					
		午前8時から午後7時：50db以下								地点①	45					
										地点②	46					
		午後7時から午後11時：45db以下								地点①	44					
										地点②	44					
		午後11時から午前6時：45db以下								地点①	44					
										地点②	43					
	準工業地域（敷地南東側を除く）	午前6時から午前8時：55db以下								地点③	52					
										地点④	51					
		午前8時から午後8時：60db以下								地点③	52					
										地点④	51					
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③	52					
										地点④	50					
		午後11時から午前6時：50db以下								地点③	49					
										地点④	49					
振動		午前8時から午後7時：65db以下								地点①	30未満					年１回測定
										地点②	35					
										地点③	47					
										地点④	30未満					
		午後7時から午前8時：60db以下								地点①	30未満					
										地点②	30未満					
										地点③	45					
										地点④	31					