

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月1日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	4	11	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	10	1	0.000	0
11	4	11	1	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	4	12	0	0.000	0
16	4	11	0	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	6	10	0	0.000	0
23	6	11	0	0.000	0
24	6	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	5	9	1	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	10	3	0.000	0
13	4	11	1	0.000	0
14	5	10	2	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	4	10	1	0.000	0
17	4	11	1	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	5	11	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月2日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	10	0	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	10	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	11	0	0.000	0
17	6	8	0	0.000	0
18	6	13	0	0.000	0
19	6	12	0	0.000	0
20	6	10	0	0.000	0
21	6	12	0	0.000	0
22	4	10	0	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	12	4	0.000	0
9	4	11	1	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	9	2	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	14	2	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	10	2	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	14	2	0.000	0
22	4	12	1	0.000	0
23	6	13	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月3日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	1	0.000	0
2	6	11	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	10	0	0.000	0
7	6	10	0	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	6	9	0	0.000	0
10	6	11	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	12	0	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	12	0	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	10	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	6	11	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	11	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	13	2	0.000	0
10	6	10	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	10	2	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	14	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	10	2	0.000	0
23	6	10	2	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月4日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0.000	0
2	6	9	0	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	11	0	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	10	0	0.000	0
7	6	10	0	0.000	0
8	6	12	0	0.000	0
9	6	10	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	9	0	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	6	10	0	0.000	0
20	6	13	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	12	0	0.000	0
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	13	2	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	13	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	9	1	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月5日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	9	1	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	6	12	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	13	0	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	10	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	6	10	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	12	0	0.000	0
22	6	10	0	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	2	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	10	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	10	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	14	1	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月6日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0.000	0
2	6	13	0	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	10	0	0.000	0
6	6	12	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	10	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	13	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	10	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	6	11	0	0.000	0
22	6	12	0	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	13	2	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	10	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	3	9	1	0.000	0
20	4	10	1	0.000	0
21	3	8	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	6	14	1	0.000	0
24	6	10	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月7日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	0	0.000	0
2	6	11	0	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	4	10	0	0.000	0
6	6	10	0	0.000	0
7	6	10	0	0.000	0
8	5	9	0	0.000	0
9	6	11	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	10	0	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	11	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	10	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	6	10	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	4	12	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	10	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	9	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	10	2	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月8日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	14	0	0.000	0
2	6	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	11	0	0.000	0
9	6	9	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	11	0	0.000	0
12	6	12	0	0.000	0
13	6	13	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	13	0	0.000	0
16	6	7	0	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	6	9	0	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	9	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	9	0	0.000	0
24	6	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	8	1	0.000	0
3	5	10	4	0.000	0
4	5	8	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	13	2	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	5	10	1	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	6	10	2	0.000	0
15	6	9	2	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	10	1	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月9日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	6	9	1	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	11	0	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	10	0	0.000	0
13	6	9	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	6	11	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	6	13	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	12	0	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	2	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	3	11	1	0.000	0
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月10日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	6	11	0	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	10	0	0.000	0
16	6	10	1	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	10	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	10	0	0.000	0
23	6	11	0	0.000	0
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月11日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	6	11	0	0.000	0
3	6	12	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	13	0	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	5	14	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	6	15	0	0.000	0
10	6	13	0	0.000	0
11	6	12	0	0.000	0
12	6	13	0	0.000	0
13	6	9	1	0.000	0
14	6	11	0	0.000	0
15	6	10	0	0.000	0
16	6	12	0	0.000	0
17	6	10	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	6	10	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	10	0	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月12日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	10	0	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	6	11	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	11	0	0.000	0
12	6	12	0	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	12	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	6	11	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月13日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	12	0	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	12	0	0.000	0
9	6	10	0	0.000	0
10	6	11	0	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	12	0	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	11	0	0.000	0
15	6	10	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	6	10	0	0.000	0
20	6	12	0	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	11	0	0.000	0
24	6	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月14日 (水)

項目時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	6	11	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	10	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	11	0	0.000	0
9	6	9	0	0.000	0
10	6	11	0	0.000	0
11	6	13	0	0.000	0
12	6	12	0	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	5	9	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	13	0	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	6	9	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	4	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月15日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	9	0	0.000	0
5	6	10	0	0.000	0
6	6	12	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	0	0.000	0
15	6	12	0	0.000	0
16	6	11	0	0.000	0
17	6	13	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月16日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	12	0	0.000	0
6	6	12	0	0.000	0
7	6	13	0	0.000	0
8	5	8	0	0.000	0
9	6	12	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	4	11	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	12	0	0.000	0
23	6	10	0	0.000	0
24	6	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月17日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0.000	0
2	6	11	0	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	6	12	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	14	0	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	13	0	0.000	0
11	6	11	0	0.000	0
12	6	11	0	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	10	0	0.000	0
16	6	12	0	0.000	0
17	6	11	1	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	6	11	0	0.000	0
20	6	13	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	13	0	0.000	0
23	6	13	0	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月18日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	15	0	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	13	0	0.000	0
5	6	15	0	0.000	0
6	6	14	0	0.000	0
7	6	10	0	0.000	0
8	6	11	0	0.000	0
9	6	15	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	11	0	0.000	0
12	6	10	0	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	12	0	0.000	0
16	6	12	0	0.000	0
17	6	12	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	11	0	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月19日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	12	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	12	0	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	12	0	0.000	0
18	6	12	0	0.000	0
19	6	12	0	0.000	0
20	6	12	0	0.000	0
21	6	12	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	12	0	0.000	0
24	6	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月20日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	0	0.000	0
2	6	8	0	0.000	0
3	5	7	0	0.000	0
4	5	15	0	0.000	0
5	6	8	0	0.000	0
6	6	12	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	6	11	0	0.000	0
10	6	13	0	0.000	0
11	6	9	0	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	11	0	0.000	0
17	6	10	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	6	12	0	0.000	0
20	6	12	0	0.000	0
21	6	11	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	15	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月21日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	6	12	0	0.000	0
3	6	10	1	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	10	0	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	13	0	0.000	0
9	6	10	0	0.000	0
10	6	9	1	0.000	0
11	6	11	0	0.000	0
12	6	9	0	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	11	0	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	6	11	0	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	6	11	0	0.000	0
20	6	10	0	0.000	0
21	6	12	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月22日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	4	7	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	14	0	0.000	0
12	5	9	0	0.000	0
13	5	9	0	0.000	0
14	6	11	0	0.000	0
15	6	10	0	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	6	10	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	6	11	0	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月23日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	6	13	0	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	11	0	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	6	12	0	0.000	0
17	6	12	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	6	10	0	0.000	0
20	6	10	0	0.000	0
21	6	7	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	11	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月24日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	0	0.000	0
2	6	10	0	0.000	0
3	6	12	0	0.000	0
4	6	9	1	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	10	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	6	12	0	0.000	0
9	6	9	0	0.000	0
10	6	11	0	0.000	0
11	6	10	0	0.000	0
12	6	11	0	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	15	0	0.000	0
15	6	14	0	0.000	0
16	6	11	0	0.000	0
17	6	13	0	0.000	0
18	6	13	0	0.000	0
19	6	12	0	0.000	0
20	6	10	0	0.000	0
21	6	12	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	6	9	0	0.000	0
24	6	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月25日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	0	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	10	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	10	0	0.000	0
10	6	10	0	0.000	0
11	6	10	1	0.000	0
12	6	11	0	0.000	0
13	6	10	0	0.000	0
14	6	10	0	0.000	0
15	6	10	0	0.000	0
16	6	10	0	0.000	0
17	6	10	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	12	0	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月26日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0.000	0
2	6	13	0	0.000	0
3	6	12	0	0.000	0
4	6	12	0	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	6	11	0	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	6	11	0	0.000	0
10	6	13	0	0.000	0
11	6	12	0	0.000	0
12	6	9	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	9	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	4	0	0.000	0
17	4	8	0	0.000	0
18	4	12	0	0.000	0
19	6	11	0	0.000	0
20	6	13	0	0.000	0
21	6	11	0	0.000	0
22	6	11	0	0.000	0
23	6	11	0	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月27日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	6	10	0	0.000	0
4	6	10	0	0.000	0
5	5	9	1	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	4	12	1	0.000	0
12	4	13	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	4	12	0	0.000	0
16	4	13	0	0.000	0
17	4	10	0	0.000	0
18	4	11	0	0.000	0
19	4	10	0	0.000	0
20	4	12	0	0.000	0
21	4	12	0	0.000	0
22	4	12	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	4	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月28日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	10	0	0.000	0
2	4	8	0	0.000	0
3	4	11	0	0.000	0
4	4	10	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	4	12	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	6	11	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	6	11	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	4	10	0	0.000	0
15	4	12	0	0.000	0
16	4	12	0	0.000	0
17	6	14	0	0.000	0
18	6	7	0	0.000	0
19	6	6	0	0.000	0
20	6	4	0	0.000	0
21	5	4	0	0.000	0
22	6	9	0	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月29日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	10	0	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	11	0	0.000	0
13	5	9	0	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	0	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	6	10	1	0.000	0
19	6	11	0	0.000	0
20	6	10	0	0.000	0
21	6	12	0	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	13	0	0.000	0
24	6	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月30日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	15	0	0.000	0
2	6	12	0	0.000	0
3	6	14	0	0.000	0
4	6	12	0	0.000	0
5	6	10	0	0.000	0
6	6	11	0	0.000	0
7	6	10	0	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	10	0	0.000	0
10	6	11	1	0.000	1
11	6	11	0	0.000	0
12	6	11	0	0.000	0
13	6	10	0	0.000	0
14	6	11	0	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	6	12	0	0.000	0
17	6	12	0	0.000	0
18	6	8	0	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	14	0	0.000	0
21	6	10	1	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2024年8月31日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	0	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	0	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	0	0.000	0
6	6	14	0	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	12	0	0.000	0
10	6	15	0	0.000	0
11	5	10	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	12	0	0.000	0
14	6	13	0	0.000	0
15	6	12	0	0.000	0
16	6	14	0	0.000	0
17	6	11	0	0.000	0
18	6	11	0	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	6	10	0	0.000	0
21	6	10	0	0.000	0
22	6	10	0	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----