

2024年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	15日	10日			9日	5日			23日	←年次点検 12/24~1/23	24日		運転実績：— 運転計画：—
	15日	10日	—				12日	15日					
2号炉			20日	20日			12日	15日		←年次点検 1/11~1/28	29日		
			20日	20日	9日	5日							
共通										↔ 共通年次点検予定 1/11~1/23			

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m <sup>3</sup> 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満									年12回測定
硫酸化合物	10ppm以下	1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	2.1	1.0未満	1.0未満	2.2	1.0未満	1.2	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満									
窒素化合物	20ppm以下	8	11	10	9	10	9	10	11	9	8	10	9	8	10	8	9									
塩化水素	10ppm以下	1.6	1.1	4.8	4.0	1.4	2.3	4.2	5.5	5.7	3.4	4.0	0.4未満	0.5	2.9	1.0	1.7									
水銀	50μg/m <sup>3</sup> 以下	0.17	0.23	0.65	0.50	0.14	0.03	0.16	0.09	0.14	0.03未満	0.09	0.03未満	0.03未満	0.30	0.05	0.07									
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m <sup>3</sup> 以下			0.000014	0.000010					0.000053	0.00032					0.000013	0.000046								年4回測定	

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考												
		全項目基準以下																								
排水	下水排除基準以下	/												年2回測定												
悪臭	敷地境界：12以下	地点① 10未満		/		/		/		/		/		地点① 10未満	/		/		/		/		/		年2回測定	
	気体排出口：煙突52以下	地点② 10未満		/		/		/		/		/		地点② 10未満		/		/		/		/		/		
		地点③ 10未満		/		/		/		/		/		地点③ 10未満		/		/		/		/		/		
		地点④ 10未満		/		/		/		/		/		地点④ 10未満		/		/		/		/		/		
		1号炉 2号炉		21 22		/		/		/		/		/		22 21		/		/		/		/		
気体排出口：脱臭30.81以下	22		/		/		/		/		/		12未満		/		/		/		/		/			
排水水：28以下	14		/		/		/		/		/		3		/		/		/		/		/			

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考										
		/																						
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下	/		/		/		/		/		/		地点① 44	/		/		/		/		年1回測定
		午前8時から午後7時：50db以下	/		/		/		/		/		/		地点② 44	/		/		/		/		
		午後7時から午後11時：45db以下	/		/		/		/		/		/		地点① 45	/		/		/		/		
		午後11時から午前6時：45db以下	/		/		/		/		/		/		地点② 44	/		/		/		/		
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下	/		/		/		/		/		/		地点③ 53	/		/		/		/		
		午前8時から午後8時：60db以下	/		/		/		/		/		/		地点④ 53	/		/		/		/		
		午後8時から午後11時：55db以下	/		/		/		/		/		/		地点③ 58	/		/		/		/		
		午後11時から午前6時：50db以下	/		/		/		/		/		/		地点④ 53	/		/		/		/		
振動	午前8時から午後7時：65db以下	/		/		/		/		/		/		地点③ 49	/		/		/		/		年1回測定	
		/		/		/		/		/		/		地点④ 49	/		/		/		/			
	午後7時から午前8時：60db以下	/		/		/		/		/		/		地点① 30未満	/		/		/		/			
		/		/		/		/		/		/		地点② 31	/		/		/		/			
/		/		/		/		/		/		/		地点③ 46	/		/		/		/			
/		/		/		/		/		/		/		地点④ 30未満	/		/		/		/			
/		/		/		/		/		/		/		地点① 30未満	/		/		/		/			
/		/		/		/		/		/		/		地点② 32	/		/		/		/			
/		/		/		/		/		/		/		地点③ 45	/		/		/		/			
/		/		/		/		/		/		/		地点④ 31	/		/		/		/			