

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月1日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	4	10	0	0.000	0
5	4	11	0	0.000	0
6	4	10	0	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	4	11	0	0.000	0
9	4	10	0	0.000	0
10	4	10	0	0.000	0
11	5	11	2	0.000	0
12	5	11	1	0.000	1
13	5	11	1	0.000	4
14	5	11	1	0.000	7
15	5	11	1	0.000	4
16	5	10	1	0.000	3
17	5	10	1	0.000	2
18	6	10	2	0.000	2
19	6	11	1	0.000	2
20	6	11	1	0.000	1
21	6	12	1	0.000	1
22	6	12	1	0.000	1
23	6	11	1	0.000	1
24	6	9	1	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	13	2	0.000	0
5	5	12	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	10	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	12	3	0.000	0
13	6	12	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	13	2	0.000	0
16	6	14	2	0.000	0
17	6	10	2	0.000	0
18	6	14	3	0.000	0
19	6	10	3	0.000	0
20	6	11	3	0.000	0
21	6	13	3	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	11	3	0.000	0
24	6	12	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月2日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	1
2	6	11	1	0.000	1
3	6	12	2	0.000	1
4	6	10	2	0.000	1
5	6	12	1	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	13	2	0.000	0
9	6	14	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	13	2	0.000	0
19	6	13	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	3	0.000	0
2	6	10	3	0.000	0
3	6	12	3	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	13	2	0.000	0
6	6	13	2	0.000	0
7	6	10	3	0.000	0
8	6	12	3	0.000	0
9	6	13	2	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	15	3	0.000	0
12	6	7	3	0.000	0
13	6	13	4	0.000	0
14	6	12	3	0.000	0
15	6	12	3	0.000	0
16	6	9	2	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	6	13	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	13	3	0.000	0
23	6	13	3	0.000	0
24	6	11	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月3日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	15	2	0.000	0
13	6	13	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	13	2	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	12	1	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	12	1	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	14	3	0.000	0
2	6	9	3	0.000	0
3	6	11	3	0.000	0
4	6	10	3	0.000	0
5	6	11	3	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	10	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	11	3	0.000	0
12	6	12	3	0.000	0
13	6	12	3	0.000	0
14	6	13	3	0.000	0
15	6	13	3	0.000	0
16	6	12	3	0.000	0
17	6	13	3	0.000	0
18	6	11	3	0.000	0
19	6	10	2	0.000	0
20	6	10	3	0.000	0
21	6	10	3	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	11	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月4日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	14	1	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	10	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	12	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	6	11	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	1
17	6	14	1	0.000	1
18	6	12	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	14	1	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	3	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	13	2	0.000	0
4	6	13	3	0.000	0
5	6	13	3	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	10	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	13	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	13	2	0.000	0
16	6	12	2	0.000	0
17	6	13	2	0.000	0
18	6	13	3	0.000	0
19	6	11	3	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	3	0.000	0
23	6	12	3	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月5日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	13	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	13	1	0.000	0
6	6	14	1	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	10	2	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	13	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	14	2	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	6	12	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	13	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	13	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	10	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	10	3	0.000	0
15	6	12	3	0.000	1
16	6	12	3	0.000	1
17	6	11	4	0.000	1
18	6	11	3	0.000	1
19	6	12	2	0.000	1
20	6	12	2	0.000	0
21	6	13	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	1
23	6	10	2	0.000	1
24	6	11	2	0.000	1

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月6日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	13	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	4	10	0	0.000	0
15	4	12	0	0.000	0
16	3	10	0	0.000	0
17	3	11	0	0.000	0
18	3	10	0	0.000	0
19	4	10	0	0.000	0
20	4	11	1	0.000	0
21	4	11	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	2	0.000	1
2	6	12	2	0.000	1
3	6	10	2	0.000	1
4	6	11	2	0.000	1
5	6	11	2	0.000	1
6	6	13	2	0.000	1
7	6	12	2	0.000	1
8	6	12	1	0.000	1
9	6	12	2	0.000	1
10	6	10	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	1
12	6	12	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	1
14	5	11	2	0.000	0
15	5	11	2	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	4	12	1	0.000	0
18	5	12	2	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	6	14	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月7日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	2	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	6	10	1	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	6	10	2	0.000	1
9	6	13	1	0.000	1
10	6	12	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	6	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	3	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	10	2	0.000	0
8	6	14	2	0.000	0
9	6	13	2	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	14	2	0.000	0
14	6	13	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	10	3	0.000	0
17	6	12	3	0.000	0
18	6	11	3	0.000	0
19	6	13	2	0.000	0
20	6	12	3	0.000	0
21	6	13	2	0.000	0
22	6	13	2	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月8日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	12	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	14	1	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	10	2	0.000	0
20	6	13	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	10	1	0.000	0
23	6	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	2	0.000	0
2	6	15	2	0.000	0
3	6	13	2	0.000	0
4	6	13	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	11	3	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	14	3	0.000	0
16	6	12	3	0.000	0
17	6	12	3	0.000	0
18	6	13	3	0.000	0
19	6	12	3	0.000	0
20	6	12	3	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	10	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月9日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	11	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	13	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	11	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	4	10	0	0.000	0
18	4	11	0	0.000	0
19	3	10	0	0.000	0
20	3	11	0	0.000	0
21	3	11	0	0.000	0
22	3	11	0	0.000	0
23	3	11	0	0.000	0
24	4	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	2	0.000	0
2	6	13	2	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	12	3	0.000	0
6	6	11	3	0.000	0
7	6	11	3	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	10	3	0.000	0
14	6	10	3	0.000	0
15	6	11	3	0.000	0
16	6	10	3	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	5	11	2	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	5	11	2	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	4	11	1	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月10日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	0	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	6	12	1	0.000	0
8	6	13	2	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	12	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	6	11	1	0.000	0
23	6	10	1	0.000	0
24	6	12	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	14	3	0.000	0
3	6	9	2	0.000	0
4	6	14	2	0.000	0
5	6	9	2	0.000	0
6	6	13	2	0.000	0
7	6	11	3	0.000	0
8	6	11	3	0.000	0
9	6	12	2	0.000	0
10	6	13	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	11	3	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	12	3	0.000	0
16	6	12	3	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	10	2	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月11日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	12	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	13	1	0.000	0
9	6	13	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	5	14	0	0.000	0
12	4	12	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	6	10	1	0.000	0
16	6	12	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	12	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	10	3	0.000	0
13	5	11	2	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	6	10	3	0.000	0
16	6	12	3	0.000	0
17	6	10	3	0.000	0
18	6	13	2	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	13	2	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月12日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	15	1	0.000	0
4	6	9	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	13	1	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	6	15	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	11	1	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	6	12	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	6	11	1	0.000	0
17	6	13	1	0.000	0
18	6	13	1	0.000	0
19	6	11	1	0.000	0
20	5	10	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	4	13	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	13	2	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	11	2	0.000	0
4	6	13	2	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	12	2	0.000	0
10	6	15	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	10	2	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	12	3	0.000	0
17	6	14	3	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月13日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	6	13	1	0.000	0
3	6	12	1	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	11	1	0.000	0
6	6	13	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	11	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	6	10	1	0.000	0
13	6	11	1	0.000	0
14	4	11	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	6	12	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	4	14	0	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	11	2	0.000	0
4	6	13	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	5	10	2	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	10	3	0.000	0
14	6	11	3	0.000	0
15	6	11	3	0.000	0
16	6	11	3	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	6	10	3	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	14	2	0.000	0
23	6	10	2	0.000	0
24	6	14	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月14日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	1	0.000	0
2	5	16	1	0.000	0
3	5	8	1	0.000	0
4	4	13	1	0.000	0
5	4	11	1	0.000	0
6	4	10	0	0.000	0
7	3	10	0	0.000	0
8	4	12	0	0.000	0
9	4	11	0	0.000	0
10	3	6	0	0.000	0
11	3	12	0	0.000	0
12	3	11	0	0.000	0
13	3	12	0	0.000	0
14	4	11	0	0.000	0
15	4	11	0	0.000	0
16	4	12	0	0.000	0
17	4	10	0	0.000	0
18	3	11	0	0.000	0
19	4	11	0	0.000	0
20	4	12	1	0.000	0
21	4	10	1	0.000	0
22	4	11	1	0.000	0
23	4	10	0	0.000	0
24	4	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	6	13	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	13	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	5	13	2	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	13	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	13	2	0.000	0
12	4	11	1	0.000	0
13	4	13	1	0.000	0
14	5	12	2	0.000	0
15	5	11	2	0.000	0
16	5	12	2	0.000	0
17	5	12	3	0.000	0
18	5	12	2	0.000	0
19	6	12	3	0.000	0
20	6	11	4	0.000	0
21	6	11	3	0.000	0
22	6	14	3	0.000	0
23	5	13	2	0.000	0
24	5	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月15日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	10	1	0.000	0
2	4	10	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	4	10	1	0.000	0
7	4	10	1	0.000	0
8	4	10	1	0.000	0
9	4	10	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	4	10	1	0.000	0
12	4	10	1	0.000	0
13	4	12	1	0.000	0
14	4	10	1	0.000	0
15	4	10	1	0.000	0
16	4	11	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	4	11	1	0.000	0
19	4	11	1	0.000	0
20	5	10	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	4	12	1	0.000	0
23	4	11	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	13	3	0.000	0
3	6	11	3	0.000	0
4	6	11	3	0.000	0
5	6	11	3	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	12	3	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	5	11	2	0.000	0
12	5	11	2	0.000	0
13	6	11	3	0.000	0
14	6	10	3	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	10	3	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	10	3	0.000	0
20	6	12	3	0.000	0
21	6	10	3	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	10	3	0.000	0
24	6	10	3	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月16日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	4	13	1	0.000	0
3	4	11	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	4	11	1	0.000	0
11	4	13	1	0.000	0
12	5	10	1	0.000	0
13	5	10	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	6	12	1	0.000	0
16	6	13	1	0.000	0
17	6	12	1	0.000	0
18	6	11	1	0.000	0
19	6	10	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	4	11	1	0.000	0
24	4	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	3	0.000	0
2	6	10	3	0.000	0
3	6	11	3	0.000	0
4	6	12	3	0.000	0
5	6	11	3	0.000	0
6	6	13	3	0.000	0
7	6	13	3	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	12	2	0.000	0
10	6	14	2	0.000	0
11	6	12	3	0.000	0
12	6	11	3	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	6	13	2	0.000	0
19	6	10	2	0.000	0
20	6	13	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	5	11	2	0.000	0
23	5	11	2	0.000	0
24	5	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月17日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	10	1	0.000	0
2	4	10	1	0.000	0
3	4	11	1	0.000	1
4	5	11	1	0.000	1
5	4	12	1	0.000	1
6	5	11	1	0.000	0
7	4	11	1	0.000	0
8	4	12	1	0.000	1
9	4	11	0	0.000	1
10	4	11	1	0.000	0
11	4	10	1	0.000	0
12	4	11	1	0.000	0
13	4	12	1	0.000	0
14	4	11	0	0.000	0
15	4	11	0	0.000	0
16	3	11	0	0.000	0
17	3	12	0	0.000	0
18	3	10	0	0.000	0
19	3	10	0	0.000	0
20	3	11	0	0.000	0
21	3	10	0	0.000	0
22	3	11	0	0.000	0
23	3	11	0	0.000	0
24	3	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	2	0.000	0
2	5	10	2	0.000	0
3	6	11	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	10	3	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	5	10	2	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	13	2	0.000	0
10	5	11	2	0.000	0
11	5	10	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	5	10	2	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	4	11	1	0.000	0
17	6	12	3	0.000	0
18	5	11	2	0.000	0
19	4	11	2	0.000	0
20	4	11	2	0.000	0
21	5	11	2	0.000	0
22	5	11	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月18日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	10	0	0.000	0
2	4	11	0	0.000	0
3	4	12	0	0.000	0
4	4	13	0	0.000	0
5	3	11	0	0.000	0
6	3	11	0	0.000	0
7	4	11	0	0.000	0
8	4	11	0	0.000	0
9	4	10	0	0.000	0
10	4	11	0	0.000	0
11	4	12	0	0.000	0
12	3	12	0	0.000	0
13	3	11	0	0.000	0
14	3	11	0	0.000	0
15	4	10	0	0.000	0
16	4	12	1	0.000	0
17	4	13	1	0.000	0
18	4	14	0	0.000	0
19	4	11	1	0.000	0
20	4	12	1	0.000	0
21	4	11	0	0.000	0
22	4	13	0	0.000	0
23	4	12	1	0.000	0
24	4	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	11	3	0.000	0
3	6	13	2	0.000	0
4	6	11	3	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	12	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	5	10	1	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	12	3	0.000	0
17	6	13	3	0.000	0
18	6	11	3	0.000	0
19	6	12	3	0.000	0
20	6	12	3	0.000	0
21	6	13	2	0.000	0
22	6	13	2	0.000	0
23	6	13	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月19日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	10	0	0.000	0
2	4	11	0	0.000	0
3	4	11	0	0.000	0
4	4	12	1	0.000	0
5	4	12	0	0.000	0
6	4	12	1	0.000	0
7	4	11	0	0.000	0
8	4	11	0	0.000	0
9	4	10	0	0.000	0
10	5	10	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	4	11	1	0.000	0
13	4	11	0	0.000	0
14	4	12	1	0.000	0
15	4	10	1	0.000	0
16	4	11	0	0.000	0
17	4	11	1	0.000	0
18	4	11	0	0.000	0
19	4	13	0	0.000	0
20	4	11	0	0.000	0
21	4	11	0	0.000	0
22	4	12	0	0.000	0
23	3	10	0	0.000	0
24	4	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	13	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	11	3	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	10	2	0.000	0
15	6	12	3	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	10	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	11	2	0.000	0
24	6	9	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月20日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	1	0.000	0
2	5	12	2	0.000	0
3	5	11	2	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	4	10	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	6	11	1	0.000	0
9	6	10	1	0.000	0
10	6	10	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	13	1	0.000	0
14	4	12	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	4	10	1	0.000	0
19	4	10	1	0.000	0
20	4	11	1	0.000	0
21	4	11	0	0.000	0
22	4	11	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	12	2	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	13	2	0.000	0
8	6	12	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	10	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	10	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	11	3	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	14	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	12	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	13	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月21日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	4	10	0	0.000	0
4	4	10	0	0.000	0
5	4	11	0	0.000	0
6	4	11	0	0.000	0
7	4	11	1	0.000	0
8	4	11	0	0.000	0
9	4	10	0	0.000	0
10	4	10	0	0.000	0
11	3	10	0	0.000	0
12	4	10	0	0.000	0
13	4	10	0	0.000	0
14	4	11	0	0.000	0
15	4	11	1	0.000	0
16	3	11	0	0.000	0
17	3	11	0	0.000	0
18	3	12	0	0.000	0
19	4	13	0	0.000	0
20	4	12	0	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	3	11	0	0.000	0
23	4	10	0	0.000	0
24	4	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	9	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	6	13	2	0.000	0
4	6	10	2	0.000	0
5	6	10	2	0.000	0
6	6	10	2	0.000	0
7	6	10	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	12	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	13	3	0.000	0
15	6	12	2	0.000	0
16	6	11	3	0.000	0
17	6	11	2	0.000	0
18	6	11	3	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	6	12	3	0.000	0
21	6	12	3	0.000	0
22	6	11	3	0.000	0
23	6	12	3	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月22日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	10	0	0.000	0
2	4	12	0	0.000	0
3	4	11	0	0.000	0
4	3	11	0	0.000	0
5	4	13	0	0.000	0
6	4	12	0	0.000	0
7	4	10	0	0.000	0
8	3	15	0	0.000	0
9	3	10	0	0.000	0
10	3	12	0	0.000	0
11	3	11	0	0.000	0
12	3	11	0	0.000	0
13	3	10	0	0.000	40
14	2	11	0	0.000	14
15	3	11	0	0.000	7
16	3	11	0	0.000	5
17	3	11	0	0.000	4
18	3	10	0	0.000	3
19	3	10	0	0.000	4
20	3	11	0	0.000	3
21	3	11	0	0.000	2
22	4	11	0	0.000	1
23	4	12	0	0.000	1
24	4	10	0	0.000	1

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	12	2	0.000	0
4	6	11	2	0.000	0
5	6	12	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	14	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	5	11	2	0.000	0
14	3	11	1	0.000	0
15	3	11	1	0.000	0
16	4	12	1	0.000	0
17	4	10	1	0.000	0
18	4	14	1	0.000	0
19	4	11	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	5	11	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月23日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	11	0	0.000	1
2	4	12	0	0.000	1
3	4	11	1	0.000	1
4	4	11	0	0.000	1
5	3	10	0	0.000	1
6	3	11	0	0.000	0
7	4	11	0	0.000	0
8	4	11	0	0.000	0
9	3	12	0	0.000	0
10	3	12	0	0.000	0
11	4	12	0	0.000	0
12	4	10	0	0.000	0
13	4	12	0	0.000	0
14	3	12	0	0.000	0
15	3	11	0	0.000	0
16	3	12	0	0.000	0
17	3	11	0	0.000	0
18	3	12	0	0.000	0
19	3	11	0	0.000	0
20	3	12	0	0.000	0
21	3	13	0	0.000	0
22	3	11	0	0.000	0
23	3	14	0	0.000	0
24	3	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	2	0.000	0
2	6	10	2	0.000	0
3	6	11	2	0.000	0
4	6	11	1	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	10	1	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	13	2	0.000	0
11	6	12	2	0.000	0
12	6	12	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	12	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	6	13	1	0.000	0
23	5	13	1	0.000	0
24	6	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月24日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	10	0	0.000	0
2	3	10	0	0.000	0
3	3	11	0	0.000	1
4	4	11	0	0.000	1
5	4	11	0	0.000	0
6	3	11	0	0.000	0
7	3	10	0	0.000	0
8	4	12	0	0.000	0
9	4	13	0	0.000	0
10	4	11	0	0.000	0
11	4	12	0	0.000	0
12	3	11	0	0.000	0
13	3	11	0	0.000	0
14	3	10	0	0.000	0
15	3	12	0	0.000	0
16	3	11	0	0.000	0
17	3	11	0	0.000	0
18	3	12	0	0.000	0
19	3	12	0	0.000	0
20	3	10	0	0.000	0
21	3	11	0	0.000	0
22	4	10	0	0.000	0
23	3	10	0	0.000	0
24	3	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	6	2	0.000	0
2	6	14	1	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	13	1	0.000	0
5	6	12	1	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	11	2	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	13	2	0.000	0
12	6	12	1	0.000	0
13	5	13	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	6	13	2	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	5	12	2	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	6	11	1	0.000	0
22	6	11	2	0.000	0
23	6	11	1	0.000	0
24	6	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月25日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	11	0	0.000	0
2	3	11	0	0.000	0
3	3	11	0	0.000	0
4	4	11	0	0.000	0
5	4	11	0	0.000	0
6	3	10	0	0.000	0
7	3	11	0	0.000	0
8	3	10	0	0.000	0
9	3	10	0	0.000	0
10	3	11	0	0.000	0
11	3	10	0	0.000	0
12	3	12	0	0.000	0
13	3	13	0	0.000	0
14	3	10	0	0.000	0
15	3	12	0	0.000	0
16	3	11	0	0.000	0
17	2	12	0	0.000	0
18	3	14	0	0.000	0
19	3	10	0	0.000	0
20	3	14	0	0.000	0
21	3	13	0	0.000	0
22	3	11	0	0.000	0
23	3	10	0	0.000	0
24	3	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	2	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	11	1	0.000	0
4	6	10	1	0.000	0
5	6	10	1	0.000	0
6	6	11	1	0.000	0
7	6	11	1	0.000	0
8	6	12	1	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	10	1	0.000	0
12	5	10	2	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	4	12	1	0.000	0
17	4	12	1	0.000	0
18	4	11	1	0.000	0
19	5	13	2	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	11	2	0.000	0
23	5	12	2	0.000	0
24	5	11	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月26日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	3	11	0	0.000	0
2	3	10	0	0.000	0
3	3	12	0	0.000	0
4	3	11	0	0.000	0
5	3	10	0	0.000	0
6	3	11	0	0.000	0
7	3	10	0	0.000	0
8	3	11	0	0.000	0
9	3	10	0	0.000	0
10	3	12	0	0.000	0
11	5	13	1	0.000	0
12	4	11	0	0.000	0
13	4	11	0	0.000	0
14	4	10	0	0.000	0
15	4	10	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	1
18	5	10	1	0.000	1
19	4	12	1	0.000	1
20	5	10	1	0.000	0
21	6	10	2	0.000	0
22	5	11	1	0.000	1
23	5	10	1	0.000	1
24	5	10	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	2	0.000	0
2	5	12	2	0.000	0
3	6	13	2	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	13	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	10	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	13	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	13	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月27日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	4	10	0	0.000	0
10	4	10	0	0.000	0
11	4	11	0	0.000	0
12	3	9	0	0.000	0
13	3	10	0	0.000	0
14	4	11	0	0.000	0
15	4	11	0	0.000	0
16	4	11	0	0.000	0
17	4	10	0	0.000	0
18	4	11	0	0.000	0
19	4	12	0	0.000	0
20	4	10	0	0.000	0
21	4	12	1	0.000	0
22	4	12	0	0.000	0
23	4	11	1	0.000	0
24	4	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	10	2	0.000	0
2	6	12	2	0.000	0
3	6	13	2	0.000	0
4	6	13	2	0.000	0
5	6	14	2	0.000	0
6	6	11	2	0.000	0
7	6	12	2	0.000	0
8	6	13	2	0.000	0
9	6	11	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	13	2	0.000	0
12	6	10	2	0.000	0
13	6	12	2	0.000	0
14	6	12	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	11	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	12	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	12	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	12	2	0.000	0
23	6	12	2	0.000	0
24	6	12	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年2月28日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	4	11	1	0.000	0
2	4	11	0	0.000	0
3	4	11	0	0.000	0
4	4	11	0	0.000	0
5	4	12	0	0.000	0
6	4	12	1	0.000	0
7	4	11	0	0.000	0
8	4	11	0	0.000	0
9	4	12	0	0.000	0
10	4	12	0	0.000	0
11	5	10	1	0.000	0
12	4	11	1	0.000	0
13	4	11	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	14	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	10	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	6	11	3	0.000	0
2	6	11	2	0.000	0
3	6	10	2	0.000	0
4	6	12	2	0.000	0
5	6	11	2	0.000	0
6	6	12	2	0.000	0
7	6	10	2	0.000	0
8	6	11	2	0.000	0
9	6	10	2	0.000	0
10	6	11	2	0.000	0
11	6	11	2	0.000	0
12	6	11	2	0.000	0
13	6	11	2	0.000	0
14	6	11	2	0.000	0
15	6	11	2	0.000	0
16	6	10	2	0.000	0
17	6	12	2	0.000	0
18	6	11	2	0.000	0
19	6	11	2	0.000	0
20	6	11	2	0.000	0
21	6	11	2	0.000	0
22	6	10	2	0.000	1
23	6	11	2	0.000	1
24	6	11	2	0.000	1