

2024年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	15日	10日			9日	5日			23日	12/24~1/23	24日		運転実績： 運転計画：
	15日	10日	12/21~1/23			12日	15日	20日	12/21~1/23	24日			
2号炉		20日	20日			12日	15日		10日	1/11~1/28	29日		
		20日	20日		9日	5日			10日	1/11~1/26	27日		
共通									共通年次点検予定 1/11~1/23				
									共通年次点検 1/11~1/23				

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考	
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		
ばいじん	0.005g/m ³ 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	年12回測定	
硫酸化物	10ppm以下	1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	2.1	1.0未満	1.0未満	2.2	1.0未満	1.2	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.8	1.0未満	1.6	1.9					
窒素酸化物	20ppm以下	8	11	10	9	10	9	10	11	9	8	10	9	8	10	8	9	9	10	11	10	10	9				
塩化水素	10ppm以下	1.6	1.1	4.8	4.0	1.4	2.3	4.2	5.5	5.7	3.4	4.0	0.4未満	0.5	2.9	1.0	1.7	1.2	2.8	1.3	4.9	4.6	3.7				
水銀	50μg/m ³ 以下	0.17	0.23	0.65	0.50	0.14	0.03	0.16	0.09	0.14	0.03未満	0.09	0.03未満	0.03未満	0.30	0.05	0.07	0.24	0.22	1.10	0.11	0.46	0.08				
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ 以下			0.000014	0.000010						0.000053	0.00032				0.000013	0.000046					0.0000086	0.000011			年4回測定	

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		全項目基準以下												
排水	下水排除基準以下	全項目基準以下												年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下	地点① 10未満		地点② 10未満		地点③ 10未満		地点④ 10未満		1号炉 2号炉		22 21		年2回測定
	気体排出口：煙突52以下	21		22										
	気体排出口：脱臭30.81以下			22								12未満		
	排水水：28以下			14								3		

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考		
		第1特別地域 (敷地南東側)														
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下								地点① 44						年1回測定
		午前8時から午後7時：50db以下								地点② 44						
		午後7時から午後11時：45db以下								地点① 44						
		午後11時から午前6時：45db以下								地点② 44						
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下								地点③ 53						
		午前8時から午後8時：60db以下								地点④ 53						
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③ 53						
		午後11時から午前6時：50db以下								地点④ 53						
振動	午前8時から午後7時：65db以下								地点① 30未満						年1回測定	
									地点② 31							
	午後7時から午前8時：60db以下								地点③ 46							
									地点④ 30未満							
									地点① 30未満							
									地点② 32							
									地点③ 45							
									地点④ 31							