

2024年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	号 爐	15日	10日		9日	5日	3日	12/24~1/3	24日		年次点検			運営実績： 
2	号 爐	15日	10日		12日	15日	20日	12/21~1/3	24日		年次点検			運営計画： 
共	通		20日	20日	12日	15日	10日	1/11~1/23	29日		年次点検			
			20日	20日	9日	5日	10日	1/1~1/26	27日		年次点検			
										共通年次点検予定	1/1~1/23			
										共通年次点検	1/1~1/23			

排ガス測定		基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
項目			1号炉	2号炉																						
ばいじん	0.005g/m ³ N以下	年12回測定	0.0009未満																							
硫黄酸化物	10ppm以下		1.0未満	1.0未満	1.4	1.0未満	2.1	1.0未満	1.0未満	2.2	1.0未満	1.2	1.0未満													
窒素酸化物	20ppm以下		8	11	10	9	10	9	10	11	9	8	10	9	8	10	9	10	11	10	10	9	9	9		
塩化水素	10ppm以下		1.6	1.1	4.8	4.0	1.4	2.3	4.2	5.5	5.7	3.4	4.0	0.4未満	0.5	2.9	1.0	1.7	1.2	2.8	1.3	4.9	4.6	3.7	1.3	2.8
水銀	50μg/m ³ N以下		0.17	0.23	0.65	0.50	0.14	0.03	0.16	0.09	0.14	0.03未満	0.09	0.03未満	0.30	0.05	0.07	0.24	0.22	1.10	0.1	0.46	0.08	0.18	0.14	
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ N以下				0.000014	0.000010					0.000053	0.00032			0.000013	0.000046			0.000086	0.000011					年4回測定	

排水・悪臭の測定 項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排水	下水排除基準以下			全項目基準以下										年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下 气体排出口：煙突52以下 气体排出口：脱臭30.81以下 排出水：28以下	敷地境界：12以下 气体排出口：煙突52以下 气体排出口：脱臭30.81以下 排出水：28以下	地点① 地点② 地点③ 地点④	10未満										年2回測定
				10未満										
				10未満										
				10未満										
			1号炉 2号炉	2号炉										年2回測定
				2号炉										
				21	22									
				22	21									
			12未満	12未満										年2回測定
				12未満										
				12未満										
				12未満										
			3	3										年2回測定
				3										
				3										
				3										

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下								地点① 44					年1回測定
		午前8時から午後7時：50db以下								地点② 44					
		午後7時から午後11時：45db以下								地点① 44					
		午後11時から午前6時：45db以下								地点② 44					
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下								地点① 44					
		午前8時から午後8時：60db以下								地点② 44					
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③ 53					
		午後11時から午前6時：50db以下								地点④ 53					
	振動	午前8時から午後7時：65db以下								地点③ 53					年1回測定
		午後7時から午前8時：60db以下								地点④ 53					
										地点① 30未満					
										地点② 31					