

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,969.96												2,969.96
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	690.89												690.89
合計			3,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.85

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	940～1042	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	166～174	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～17	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	100ppm以下

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	995～1087	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	164～170	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	3～16	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

