

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月1日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	9	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	5	14	1	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	15	1	0.000	0
9	6	8	1	0.000	0
10	6	12	1	0.000	0
11	6	12	0	0.000	0
12	6	11	0	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	6	10	1	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	1	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	6	12	1	0.000	0
10	6	11	1	0.000	0
11	6	12	0	0.000	0
12	6	11	1	0.000	0
13	6	13	1	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	9	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	9	3	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月2日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	8	0	0.000	0
3	5	9	1	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	9	1	0.000	0
10	5	10	1	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	13	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	7	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	14	1	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月3日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	14	1	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	10	1	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	14	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	15	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	9	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	10	1	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	10	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	8	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	13	1	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月4日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	14	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	8	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	9	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	15	0	0.000	0
13	5	6	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	9	0	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年8月5日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	14	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	14	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	4	0	0.000	0
14	5	3	0	0.000	0
15	5	3	0	0.000	0
16	5	3	0	0.000	0
17	5	3	0	0.000	0
18	5	3	0	0.000	0
19	5	3	0	0.000	0
20	5	3	0	0.000	0
21	5	2	0	0.000	0
22	5	3	0	0.000	0
23	5	3	0	0.000	0
24	5	2	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	13	1	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	9	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	9	1	0.000	0
17	5	7	1	0.000	0
18	5	9	0	0.000	0
19	5	6	1	0.000	0
20	5	6	0	0.000	0
21	5	7	0	0.000	0
22	5	7	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年8月6日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	3	0	0.000	0
2	5	3	0	0.000	0
3	5	2	0	0.000	0
4	5	2	0	0.000	0
5	5	2	0	0.000	0
6	5	2	0	0.000	0
7	5	2	0	0.000	0
8	4	2	0	0.000	0
9	5	2	0	0.000	0
10	5	3	0	0.000	0
11	5	3	0	0.000	0
12	5	3	0	0.000	0
13	5	3	0	0.000	0
14	5	3	0	0.000	0
15	5	3	0	0.000	0
16	5	3	0	0.000	0
17	5	3	0	0.000	0
18	5	3	0	0.000	0
19	5	3	0	0.000	0
20	5	2	0	0.000	0
21	5	3	0	0.000	0
22	5	2	0	0.000	0
23	5	2	0	0.000	0
24	5	3	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	7	0	0.000	0
5	5	6	0	0.000	0
6	5	7	0	0.000	0
7	5	6	0	0.000	0
8	5	6	0	0.000	0
9	5	7	0	0.000	0
10	5	6	0	0.000	0
11	5	4	0	0.000	0
12	5	4	0	0.000	0
13	5	4	0	0.000	0
14	5	4	0	0.000	0
15	5	5	0	0.000	0
16	5	4	0	0.000	0
17	5	4	0	0.000	0
18	5	4	0	0.000	0
19	5	4	0	0.000	0
20	5	5	0	0.000	0
21	5	6	0	0.000	0
22	5	8	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年8月7日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	3	0	0.000	0
2	5	3	0	0.000	0
3	5	2	0	0.000	0
4	5	2	0	0.000	0
5	5	3	0	0.000	0
6	5	3	0	0.000	0
7	5	2	0	0.000	0
8	5	3	0	0.000	0
9	5	3	0	0.000	0
10	5	3	0	0.000	0
11	5	3	0	0.000	0
12	5	3	0	0.000	0
13	5	2	0	0.000	0
14	5	2	0	0.000	0
15	5	2	0	0.000	0
16	5	3	0	0.000	0
17	5	2	0	0.000	0
18	5	3	0	0.000	0
19	5	3	0	0.000	0
20	5	3	0	0.000	0
21	5	3	0	0.000	0
22	5	3	0	0.000	0
23	5	2	0	0.000	0
24	5	2	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	8	0	0.000	0
3	5	8	0	0.000	0
4	5	9	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	8	0	0.000	0
9	5	7	0	0.000	0
10	5	7	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	8	0	0.000	0
13	5	5	0	0.000	0
14	5	4	0	0.000	0
15	5	4	0	0.000	0
16	5	4	0	0.000	0
17	5	4	0	0.000	0
18	5	4	0	0.000	0
19	5	4	0	0.000	0
20	5	4	0	0.000	0
21	5	4	0	0.000	0
22	5	4	0	0.000	0
23	5	4	0	0.000	0
24	5	4	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年8月8日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	2	0	0.000	0
2	5	2	0	0.000	0
3	5	3	0	0.000	0
4	5	2	0	0.000	0
5	5	3	0	0.000	0
6	5	2	0	0.000	0
7	5	3	0	0.000	0
8	5	3	0	0.000	0
9	5	2	0	0.000	0
10	5	2	0	0.000	0
11	5	3	0	0.000	0
12	5	3	0	0.000	0
13	5	5	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	3	0	0.000	0
2	5	4	0	0.000	0
3	5	4	0	0.000	0
4	5	4	0	0.000	0
5	5	4	0	0.000	0
6	5	4	0	0.000	0
7	5	4	0	0.000	0
8	5	4	0	0.000	0
9	5	4	0	0.000	0
10	5	4	0	0.000	0
11	5	4	0	0.000	0
12	5	4	0	0.000	0
13	5	4	0	0.000	0
14	5	5	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	9	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	13	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年8月9日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	9	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	14	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月10日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	8	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	14	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	14	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	14	2	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月11日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	9	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	4	11	0	0.000	0
6	4	12	0	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	14	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	4	14	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	4	12	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	1	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	5	10	1	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	9	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	9	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月12日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	8	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	14	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	9	0	0.000	0
7	5	8	1	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	9	0	0.000	0
20	5	14	0	0.000	0
21	5	9	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年8月13日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	15	0	0.000	0
5	5	9	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	14	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	15	0	0.000	0
19	5	9	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	14	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	9	1	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	15	0	0.000	0
22	5	7	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	8	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年8月14日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	14	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	9	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月15日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	14	0	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年8月16日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	5	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	14	1	0.000	0
18	5	9	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	4	12	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	13	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	9	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月17日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	7	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	10	1	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	10	1	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月18日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	16	0	0.000	0
5	5	4	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	15	0	0.000	0
10	5	10	0	0.000	0
11	5	14	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	10	1	0.000	0
21	5	8	1	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月19日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	14	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	15	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	15	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	9	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	9	0	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	5	9	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	10	1	0.000	0
19	5	9	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月20日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	14	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	9	1	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	7	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	10	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	10	1	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月21日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	9	0	0.000	0
2	5	15	0	0.000	0
3	4	10	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	14	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	14	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	7	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	10	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	4	10	0	0.000	0
8	3	12	0	0.000	0
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月22日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	13	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	14	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	14	0	0.000	0
15	5	6	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月23日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	9	1	0.000	0
10	5	14	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月24日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	14	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月25日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	14	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	8	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月26日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	4	15	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	4	13	0	0.000	0
11	5	10	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	14	0	0.000	0
20	5	10	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	10	1	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月27日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	14	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月28日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	10	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	14	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月29日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	12	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	4	13	0	0.000	0
6	4	13	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	10	1	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	9	0	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月30日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	7	0	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	14	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	4	11	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年8月31日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	13	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	9	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	14	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	10	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----