

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月1日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	14	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月2日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	13	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	10	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	9	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	8	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0
25	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月3日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年9月4日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	6	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	11	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	10	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	4	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月5日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	13	0	0.000	0
3	5	9	0	0.000	0
4	5	12	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	11	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0
25	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月6日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	5	14	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	14	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	14	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0
25	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月7日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	5	14	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	14	0	0.000	0
9	5	9	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	9	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月8日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	5	13	0	0.000	0
3	5	10	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	14	0	0.000	0
7	5	10	1	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	14	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年9月9日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	8	0	0.000	0
3	5	13	0	0.000	0
4	5	10	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	14	0	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	16	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	13	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	15	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年9月10日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	15	0	0.000	0
5	5	7	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	9	0	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	10	1	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	14	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	15	0	0.000	0
19	5	4	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	12	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月11日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	10	0	0.000	0
4	5	15	0	0.000	0
5	5	10	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	12	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	13	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	10	0	0.000	0
23	5	13	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	----	----	----	----	----
2	----	----	----	----	----
3	----	----	----	----	----
4	----	----	----	----	----
5	----	----	----	----	----
6	----	----	----	----	----
7	----	----	----	----	----
8	----	----	----	----	----
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	5	9	2	0.000	0
21	5	9	2	0.000	0
22	5	12	2	0.000	0
23	5	8	2	0.000	0
24	5	10	2	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月12日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	9	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	12	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	14	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	10	2	0.000	0
2	5	10	3	0.000	0
3	5	9	3	0.000	0
4	5	12	4	0.000	0
5	5	14	3	0.000	0
6	5	9	2	0.000	0
7	5	14	2	0.000	0
8	5	9	2	0.000	0
9	5	12	2	0.000	0
10	5	13	2	0.000	0
11	5	12	2	0.000	0
12	5	10	2	0.000	0
13	5	12	2	0.000	0
14	5	13	2	0.000	0
15	5	10	2	0.000	0
16	5	10	2	0.000	0
17	5	11	2	0.000	0
18	5	10	1	0.000	0
19	5	11	2	0.000	0
20	5	12	2	0.000	0
21	5	11	2	0.000	0
22	5	14	2	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年9月13日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	0	0.000	0
2	5	11	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	11	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	5	10	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	14	0	0.000	0
18	5	9	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	14	0	0.000	0
21	5	10	0	0.000	0
22	5	11	0	0.000	0
23	5	14	0	0.000	0
24	5	6	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	13	2	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	11	2	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	10	2	0.000	0
7	5	12	2	0.000	0
8	5	11	2	0.000	0
9	5	11	2	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	10	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	2	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	10	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月14日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	10	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	14	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	11	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	12	0	0.000	0
18	5	8	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	13	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	9	1	0.000	0
24	5	14	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	8	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	15	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	12	0	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	10	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月15日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	14	0	0.000	0
3	5	9	0	0.000	0
4	5	14	0	0.000	0
5	5	7	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	14	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	13	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	13	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	13	0	0.000	0
20	5	12	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	13	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	14	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	6	1	0.000	0
7	5	9	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	10	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	13	1	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	13	0	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	9	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	5	10	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月16日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	13	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	13	0	0.000	0
5	5	13	0	0.000	0
6	5	12	0	0.000	0
7	5	12	0	0.000	0
8	5	13	0	0.000	0
9	5	13	0	0.000	0
10	5	13	0	0.000	0
11	5	11	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	10	0	0.000	0
14	5	12	0	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	10	0	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	8	0	0.000	0
19	5	12	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	11	0	0.000	0
24	5	11	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	11	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	10	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月17日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	10	0	0.000	0
2	5	12	0	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	15	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	11	0	0.000	0
8	5	12	0	0.000	0
9	5	11	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	11	0	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	10	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	14	0	0.000	0
21	5	11	0	0.000	0
22	5	14	0	0.000	0
23	5	12	0	0.000	0
24	5	13	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	14	1	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	15	1	0.000	0
11	5	10	1	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	14	1	0.000	0
14	5	13	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	14	1	0.000	0
17	5	8	1	0.000	0
18	5	15	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	10	1	0.000	0
23	5	13	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月18日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	11	0	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	5	10	0	0.000	0
9	5	10	0	0.000	0
10	5	12	0	0.000	0
11	5	12	0	0.000	0
12	5	11	0	0.000	0
13	5	11	0	0.000	0
14	5	10	0	0.000	0
15	5	10	0	0.000	0
16	5	12	0	0.000	0
17	5	11	0	0.000	0
18	5	11	0	0.000	0
19	5	11	0	0.000	0
20	5	11	0	0.000	0
21	5	12	0	0.000	0
22	5	12	0	0.000	0
23	5	10	0	0.000	0
24	5	10	0	0.000	0

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	14	0	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	12	0	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	13	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	10	2	0.000	0
13	5	13	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
環境監視日報
2025年9月19日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	0	0.000	0
2	5	10	0	0.000	0
3	5	11	0	0.000	0
4	5	11	0	0.000	0
5	5	12	0	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	13	0	0.000	0
8	3	11	0	0.000	0
9	----	----	----	----	----
10	----	----	----	----	----
11	----	----	----	----	----
12	----	----	----	----	----
13	----	----	----	----	----
14	----	----	----	----	----
15	----	----	----	----	----
16	----	----	----	----	----
17	----	----	----	----	----
18	----	----	----	----	----
19	----	----	----	----	----
20	----	----	----	----	----
21	----	----	----	----	----
22	----	----	----	----	----
23	----	----	----	----	----
24	----	----	----	----	----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	10	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	2	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	14	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月20日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	8	2	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	14	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	13	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月21日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	10	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	13	1	0.000	0
10	5	14	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	5	12	0	0.000	0
16	5	13	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	11	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月22日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	15	1	0.000	0
4	5	10	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	14	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	14	1	0.000	0
10	5	10	1	0.000	0
11	5	14	1	0.000	0
12	5	7	1	0.000	0
13	5	14	1	0.000	0
14	5	10	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	13	1	0.000	0
18	5	12	0	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	10	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	14	1	0.000	0

環境監視日報

2025年9月23日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	10	1	0.000	0
2	5	10	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	13	0	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	10	2	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	13	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	13	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	10	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	9	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月24日 (水)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	430	250	約2700	0.040	50
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	12	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	12	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	14	1	0.000	0
15	5	14	0	0.000	0
16	5	13	1	0.000	0
17	5	13	0	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月25日 (木)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	11	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	12	1	0.000	0
11	5	13	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	13	0	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	10	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	13	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	14	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月26日 (金)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	13	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	14	1	0.000	0
8	5	11	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	13	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	13	1	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	11	1	0.000	0
24	5	14	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月27日 (土)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	12	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	11	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	11	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	13	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	13	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	13	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	10	1	0.000	0
20	5	13	1	0.000	0
21	5	11	1	0.000	0
22	5	11	1	0.000	0
23	5	13	1	0.000	0
24	5	13	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月28日 (日)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	13	1	0.000	0
4	5	9	1	0.000	0
5	5	13	1	0.000	0
6	5	11	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	12	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	11	0	0.000	0
11	5	14	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	13	0	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	13	0	0.000	0
16	5	12	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	14	0	0.000	0
19	5	11	1	0.000	0
20	5	11	1	0.000	0
21	5	13	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	10	2	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月29日 (月)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	11	1	0.000	0
2	5	12	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	12	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	10	1	0.000	0
7	5	12	1	0.000	0
8	5	10	1	0.000	0
9	5	12	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	11	1	0.000	0
13	5	12	1	0.000	0
14	5	11	1	0.000	0
15	5	10	1	0.000	0
16	5	11	1	0.000	0
17	5	12	1	0.000	0
18	5	14	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	12	1	0.000	0
23	5	12	1	0.000	0
24	5	12	1	0.000	0

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

環境監視日報

2025年9月30日 (火)

項目 時刻	1号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----
3	-----	-----	-----	-----	-----
4	-----	-----	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----	-----
11	-----	-----	-----	-----	-----
12	-----	-----	-----	-----	-----
13	-----	-----	-----	-----	-----
14	-----	-----	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----	-----	-----
16	-----	-----	-----	-----	-----
17	-----	-----	-----	-----	-----
18	-----	-----	-----	-----	-----
19	-----	-----	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----	-----	-----
21	-----	-----	-----	-----	-----
22	-----	-----	-----	-----	-----
23	-----	-----	-----	-----	-----
24	-----	-----	-----	-----	-----

自主規制値
法規制値

項目 時刻	2号炉				
	塩化水素	窒素酸化物	硫黄酸化物	ばいじん	水銀
	ppm	ppm	ppm	g/m ³ N	μg/m ³ N
	10	20	10	0.005	50
	430	250	約2700	0.040	50
1	5	13	1	0.000	0
2	5	11	1	0.000	0
3	5	12	1	0.000	0
4	5	13	1	0.000	0
5	5	11	1	0.000	0
6	5	12	1	0.000	0
7	5	13	1	0.000	0
8	5	13	1	0.000	0
9	5	11	1	0.000	0
10	5	11	1	0.000	0
11	5	11	1	0.000	0
12	5	12	1	0.000	0
13	5	11	1	0.000	0
14	5	12	1	0.000	0
15	5	12	1	0.000	0
16	5	10	1	0.000	0
17	5	11	1	0.000	0
18	5	12	1	0.000	0
19	5	12	1	0.000	0
20	5	12	1	0.000	0
21	5	12	1	0.000	0
22	5	13	1	0.000	0
23	5	13	1	0.000	0
24	5	11	1	0.000	0