

2025年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	号	炉												運転実績： 
1	号	炉		16日	12日	19日		21日		9日	29日			運転計画： 
2	号	炉		16日	12日	19日	21日							
2	号	炉	8日	8日	19日	11日	29日	12/30～1/26	27日					
8日	8日	30日	1日	21日	11日	27日	12日							
共	通										共通年次点検予定 1/11～1/25			

排水・悪臭の測定 項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排水	下水排除基準以下			全項目基準以下				全項目基準以下						年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下 气体排出口：煙突52以下 气体排出口：脱臭30.81以下 排出水：28以下	敷地境界：12以下 气体排出口：煙突52以下 气体排出口：脱臭30.81以下 排出水：28以下		地点① 10未満						地点① 10未満				年2回測定
				地点② 10未満						地点② 10未満				
				地点③ 10未満						地点③ 10未満				
				地点④ 10未満						地点④ 10未満				
悪臭	1号炉 2号炉 21 22	1号炉 2号炉 25 22												年2回測定
悪臭	12未満	14												年2回測定
悪臭	15	5												年2回測定

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目															
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下								地点① 44					年1回測定
		午前8時から午後7時：50db以下								地点② 44					
		午後7時から午後11時：45db以下								地点① 44					
		午後11時から午前6時：45db以下								地点② 44					
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下								地点① 43					
		午前8時から午後8時：60db以下								地点② 44					
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③ 54					
		午後11時から午前6時：50db以下								地点④ 54					
振動		午前8時から午後7時：65db以下								地点① 30未満					年1回測定
		午後7時から午前8時：60db以下								地点② 31					
										地点③ 41					
										地点④ 30未満					
										地点① 30未満					
										地点② 31					
										地点③ 39					
										地点④ 30未満					