2025年度　　維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1　号　炉		16日	12日			19日	21日			9日 年次点検 29日			運転実績：
		16日	12日			19日	21日			9日 年次点検 29日			運転計画：
2　号　炉	8日	8日			19日	11日			29日	年次点検 27日			
	8日	8日 30日	1日		21日	11日		27日	12日	3日 年次点検 27日			30日一時的に2号炉を停止
共　通										共通年次点検予定 1/11～1/25			
										共通年次点検 1/11～1/25			

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/㎥N以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満			
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0未満	1.2	1.0未満	3.1	1.0未満	1.1	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.6	1.0未満	1.4	1.0未満	1.4	1.0未満	1.2	1.0未満	2.1	1.3	3.5			
窒素酸化物	20ppm以下	10	10	11	11	10	10	10	9	3	6	10	11	10	10	11	10	11	11	10	9	11	10			年12回測定
塩化水素	10ppm以下	0.7	1.4	1.8	4.8	2.0	1.2	7.1	1.4	3.1	4.7	0.9	2.6	0.4	0.4未満	2.8	3.9	0.7	4.6	0.8	0.6	1.2	3.9			
水銀	50μg/㎥N以下	0.05	0.28	0.08	0.10	0.05	0.06	0.08	0.04	0.06	0.07	0.04未満	0.04未満	0.03未満	0.03	0.03	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.08	0.03未満	0.03未満			
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/㎥N以下			0.0000084	0.0000084					0.000033	0.000029					0.000018	0.00013					0.000039	0.000039			年４回測定

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月		6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	備考
項目																
排水	下水排除基準以下		全項目基準以下							全項目基準以下						年２回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点①	10未満						地点①	10未満					年２回測定
			地点②	10未満						地点②	10未満					
			地点③	10未満						地点③	10未満					
			地点④	10未満						地点④	10未満					
	気体排出口：煙突52以下		1号炉	2号炉						1号炉	2号炉					
			21	22						25	22					
	気体排出口：脱臭30.81以下		12未満							14						
	排出水：28以下		15							5						

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	備考
項目																
騒音	第1特別地域（敷地南東側）	午前6時から午前8時：45db以下								地点①	44					年１回測定
										地点②	44					
		午前8時から午後7時：50db以下								地点①	44					
										地点②	47					
		午後7時から午後11時：45db以下								地点①	44					
										地点②	44					
		午後11時から午前6時：45db以下								地点①	43					
										地点②	44					
	準工業地域（敷地南東側を除く）	午前6時から午前8時：55db以下								地点③	54					
										地点④	54					
		午前8時から午後8時：60db以下								地点③	55					
										地点④	55					
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③	54					
										地点④	53					
		午後11時から午前6時：50db以下								地点③	49					
										地点④	49					
振動		午前8時から午後7時：65db以下								地点①	30未満					年１回測定
										地点②	31					
										地点③	41					
										地点④	30未満					
		午後7時から午前8時：60db以下								地点①	30未満					
										地点②	31					
										地点③	39					
										地点④	30未満					