

2025年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉		16日	12日			19日	21日			9日 29日			運転実績：— 運転計画：—
2号炉	8日	8日			19日	11日			29日	27日			
共通	8日	8日	30日	1日		21日	11日		27日	12日	3日	27日	

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m ³ 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	年12回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0未満	1.2	1.0未満	3.1	1.0未満	1.1	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.6	1.0未満	1.4	1.0未満	1.4	1.0未満	1.2	1.0未満	2.1	1.3	3.5	1.0未満	2.2	
窒素酸化物	20ppm以下	10	10	11	11	10	10	10	9	3	6	10	11	10	10	11	10	11	11	10	9	11	10	10	11	
塩化水素	10ppm以下	0.7	1.4	1.8	4.8	2.0	1.2	7.1	1.4	3.1	4.7	0.9	2.6	0.4	0.4未満	2.8	3.9	0.7	4.6	0.8	0.6	1.2	3.9	1.3	0.9	
水銀	50μg/m ³ 以下	0.05	0.28	0.08	0.10	0.05	0.06	0.08	0.04	0.06	0.07	0.04未満	0.04未満	0.03未満	0.03	0.03	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.08	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ 以下			0.0000084	0.0000084					0.000033	0.000029					0.000018	0.00013					0.000039	0.000039		年4回測定	

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		排水		悪臭		排水		悪臭		排水		悪臭		
排水	下水排除基準以下	全項目基準以下		全項目基準以下		全項目基準以下		全項目基準以下		全項目基準以下		全項目基準以下		年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下	地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満		年2回測定
	気体排出口：煙突52以下	1号炉 2号炉 21 22		1号炉 2号炉 21 22		1号炉 2号炉 21 22		1号炉 2号炉 21 22		1号炉 2号炉 21 22		1号炉 2号炉 21 22		
	気体排出口：脱臭30.81以下	12未満		12未満		12未満		12未満		12未満		12未満		
	排水水：28以下	15		15		15		15		15		15		

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
		騒音		振動		騒音		振動		騒音		振動			
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下	/							地点① 44 地点② 44	/				年1回測定
		午前8時から午後7時：50db以下	/							地点① 44 地点② 47	/				
		午後7時から午後11時：45db以下	/							地点① 44 地点② 44	/				
		午後11時から午前6時：45db以下	/							地点① 43 地点② 44	/				
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下	/							地点③ 54 地点④ 54	/				
		午前8時から午後8時：60db以下	/							地点③ 55 地点④ 55	/				
		午後8時から午後11時：55db以下	/							地点③ 54 地点④ 53	/				
		午後11時から午前6時：50db以下	/							地点③ 49 地点④ 49	/				
振動	午前8時から午後7時：65db以下	/							地点① 30未満 地点② 31 地点③ 41	/					
		/							地点④ 30未満 地点① 30未満	/					
	午後7時から午前8時：60db以下	/							地点① 30未満 地点② 31 地点③ 39	/					
		/							地点④ 30未満	/					