

2026年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	13日	8日			17日	15日				6日	26日		運転実績： <span style="color:red">—</span> 運転計画： <span style="color:black">—</span>
2号炉	13日	8日					6日	3日		8日	28日		
共通		20日								共通年次点検予定 1/8~1/26			

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉			
ばいじん	0.005g/m <sup>3</sup> 以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満																				年12回測定	
硫酸化物	10ppm以下	1.4	1.5	1.0未満	1.0未満																					
窒素酸化物	20ppm以下	10	11	11	11																					
塩化水素	10ppm以下	3.2	2.2	0.5	0.9																					
水銀	50μg/m <sup>3</sup> 以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満																					
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m <sup>3</sup> 以下			0.000013	0.000012																				年4回測定	

排水・悪臭の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
		排水	下水排除基準以下											
悪臭	敷地境界：12以下		地点① 10未満 地点② 10未満 地点③ 10未満 地点④ 10未満						地点① 地点② 地点③ 地点④					年2回測定
	気体排出口：煙突52以下		1号炉 2号炉 21 17						1号炉 2号炉					
	気体排出口：脱臭30.81以下		12未満											
	排水水：28以下		9											

騒音・振動の測定	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考	
		騒音	第1特別地域 (敷地南東側)								地点① 地点②				
準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：45db以下								地点① 地点②						
	午前8時から午後7時：50db以下								地点① 地点②						
	午後7時から午後11時：45db以下								地点① 地点②						
	午後11時から午前6時：45db以下								地点① 地点②						
振動	午前6時から午前8時：55db以下								地点③ 地点④					年1回測定	
	午前8時から午後8時：60db以下								地点③ 地点④						
	午後8時から午後11時：55db以下								地点③ 地点④						
	午後11時から午前6時：50db以下								地点③ 地点④						