

2026年度　　維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	13日	8日			17日	15日				6日 年次点検 26日			運転実績： 運転計画：
	13日	8日											
2号炉			11日			6日		3日		8日 年次点検 28日			
		20日	11日										
共通										共通年次点検予定 1/8～1/26			

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/㎡N以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満																			年12回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	1.4	1.5	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.4																			
窒素酸化物	20ppm以下	10	11	11	11	10	10																			
塩化水素	10ppm以下	3.2	2.2	0.5	0.9	2.9	1.7																			
水銀	50μg/㎡N以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.11	0.04未満																			
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/㎡N以下			0.000013	0.000012																					年4回測定

排水・悪臭の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目															
排水		下水排除基準以下		全項目基準以下											年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点①	10未満						地点①					年2回測定
			地点②	10未満						地点②					
			地点③	10未満						地点③					
			地点④	10未満						地点④					
	気体排出口：煙突52以下		1号炉	2号炉						1号炉	2号炉				
			21	17											
気体排出口：脱臭30.81以下			12未満												
排水水：28以下			9												

騒音・振動の測定			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	備考
項目																	
騒音	第1特別地域 （敷地南東側）	午前6時から午前8時：45db以下									地点①						年 1 回測定
		午前8時から午後7時：50db以下									地点②						
		午後7時から午後11時：45db以下									地点①						
		午後11時から午前6時：45db以下									地点②						
	準工業地域 （敷地南東側を除く）	午前6時から午前8時：55db以下									地点③						
		午前8時から午後8時：60db以下									地点④						
		午後8時から午後11時：55db以下									地点③						
		午後11時から午前6時：50db以下									地点④						
振動	午前8時から午後7時：65db以下										地点①					年 1 回測定	
	午後7時から午前8時：60db以下										地点②						
											地点③						
											地点④						