

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	1,157.28	2,268.04	2,930.25	3,025.69	357.63								9,738.89
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,843.52	1,830.56	1,920.31	3,035.94	3,003.31								12,633.64
合計			4,000.80	4,098.60	4,850.56	6,061.63	3,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,372.53

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	954～1042	948～1032	913～1033	901～1005	927～999								800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	165～172	163～172	165～174	168～182	168～173								200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1～14	1～20	1～16	1～18	2～15								100ppm以下

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	943～1066	926～1016	921～1017	924～1013	930～1023								800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	163～171	165～171	163～169	164～174	165～174								200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～19	2～18	2～22	2～16	1～16								100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

