2026年度　　維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目）　　1 / 2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	1,157.28	2,268.04	2,930.25	3,025.69	357.63	1,641.64							11,380.53
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,843.52	1,830.56	1,920.31	3,035.94	3,003.31	3,030.70							15,664.34
合計			4,000.80	4,098.60	4,850.56	6,061.63	3,360.94	4,672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,044.87

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での１時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の１日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	954～1042	948～1032	913～1033	901～1005	927～999	935～1007							800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	165～172	163～172	165～174	168～182	168～173	166～175							200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1～14	1～20	1～16	1～18	2～15	1～20							100ppm以下

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	943～1066	926～1016	921～1017	924～1013	930～1023	926～1007							800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	163～171	165～171	163～169	164～174	165～174	163～175							200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～19	2～18	2～22	2～16	1～16	1～17							100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートブロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

2026年度　維持管理情報（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく項目）　2 / 2

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第１号のニに関する資料

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N		0.000013			0.000052								0.01以下
排ガス採取日			5月11日			8月3日								－
結果が得られた日			5月26日			8月26日								－
測定位置		1号炉煙突												－

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N		0.000012			0.000081								0.01以下
排ガス採取日			5月12日			8月5日								－
結果が得られた日			5月26日			8月26日								－
測定位置		2号炉煙突												－

1号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
ばいじん	g/㎥N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満							0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.4	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満							10以下
窒素酸化物	ppm	10	11	10	10	11	10							20以下
塩化水素	ppm	3.2	0.5	2.9	0.5	1.2	1.1							10以下
排ガス採取日		4月1日	5月13日	6月1日	7月1日	8月4日	9月18日							－
結果が得られた日		4月22日	5月26日	6月22日	7月17日	8月26日	9月29日							－
測定位置		1号炉煙突												－

2号炉 測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
ばいじん	g/㎥N	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満							0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.5	1.0未満	1.4	1.0未満	1.4	1.0未満							10以下
窒素酸化物	ppm	11	11	10	9	11	10							20以下
塩化水素	ppm	2.2	0.9	1.7	0.5	0.7	0.5							10以下
排ガス採取日		4月2日	5月14日	6月15日	7月2日	8月6日	9月1日							－
結果が得られた日		4月22日	5月26日	6月24日	7月17日	8月26日	9月15日							－
測定位置		2号炉煙突												－